



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630569

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric France
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、型号、规格
电子式过载继电器
LR9F5. 57, LR9F57, LR9F5. 63, LR9F63, LR9F5. 67, LR9F67, LR9D5. 67, LR9D67,
LR9F5. 69, LR9F69, LR9D5. 69, LR9D69, LR9F5. 71, LR9F71; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 17 日 有效期至: 2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630569

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LR9F5.57, LR9F57, LR9F5.63, LR9F63, LR9F5.67, LR9F67, LR9D5.67, LR9D67,
LR9F5.69, LR9F69, LR9D5.69, LR9D69, LR9F5.71, LR9F71

Ui:1000V;

Uimp: 8kV;

Ue:690V;

Ie: 30-50A,48-80A,60-100A,90-150A,132-220A;

脱扣级别:

LR9F5357, LR9F5363, LR9F5367, LR9D5367, LR9F5369, LR9D5369,
LR9F5371:10;

LR9F5557, LR9F5563, LR9F5567, LR9D5567, LR9F5569, LR9D5569,
LR9F5571:20;

LR9F57, LR9F63, LR9F67, LR9D67, LR9F69, LR9D69, LR9F71:10,20;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体)

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:24V/4.16A,220V/2.72A, 600V/1A;

DC-13:Ue/Ie: 24V/4.16A,220V/0.2A, 440V/0.05A;

1NO1NC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630569

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

LR9	F	5	3	57
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LR9: LR9 系列电子式过载继电器
II	系列号: F : TeSys F 系列 D: TeSys D 系列
III	壳架规格: 5: 壳架规格 空白: 可调整脱扣等级 10/ 20
IV	脱扣等级 : 3: 脱扣等级 10 5: 脱扣等级 20 空白: 可调整脱扣等级 10/ 20
V	电流设定范围 57: 30 – 50 A (LR9F) 63: 48 – 80 A (LR9F) 67: 60 – 100 A (LR9F/D) 69: 90 – 150 A (LR9F/D) 71: 132 – 220 A (LR9F)

注: 除了产品型号和接线端子标志罩颜色外, LR9D5367, LR9D5369, LR9D5567 和 LR9D5569 分别与 LR9F5367, LR9F5369, LR9F5567 和 LR9F5569 相同

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司