



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630041

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A, Batamindo Industrial
Park (BIP), Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam,
Indonesia

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1D183, LC1D25, LC1D32, LC1D38, LC2D183, LC2D25, LC2D32, LC2D38; 详见
附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 29 日 有效期至: 2029 年 05 月 15 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 05 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630041

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LC1D183, LC1D25, LC1D32, LC1D38, LC2D183, LC2D25, LC2D32, LC2D38;

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

LC1D183, LC2D183:

Ith: 25A;

AC-3: Ue/Ie: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;

AC-3e: Ue/Ie: 15A/230V, 15.5A/400V, 18A/440V, 16A/500V, 11.7A/690V;

AC-4: Ue/Ie: 12.5A/230V, 12.92A/400V, 15A/440V, 13.42A/500V, 9.75A/690V;

AC-1: Ue/Ie: 25A/230V/400V/440V/500V/690V;

LC1D25, LC2D25:

Ith: 40A;

AC-3: Ue/Ie: 20A/230V, 22A/400V, 25A/440V, 23A/500V, 17A/690V;

AC-3e: Ue/Ie: 20A/230V, 22A/400V, 25A/440V, 23A/500V, 17A/690V;

AC-4: Ue/Ie: 16.7A/230V, 18.34A/400V, 20.84A/440V, 19.2A/500V, 14.2A/690V;

AC-1: Ue/Ie: 40A/230V/400V/440V/500V/690V;

LC1D253, LC2D253:

Ith: 25A;

AC-3: Ue/Ie: 20A/230V, 22A/400V, 25A/440V, 23A/500V, 17A/690V;

AC-3e: Ue/Ie: 20A/230V, 22A/400V, 25A/440V, 23A/500V, 17A/690V;

AC-4: Ue/Ie: 16.7A/230V, 18.34A/400V, 20.84A/440V, 19.2A/500V, 14.2A/690V;

AC-1: Ue/Ie: 25A/230V/400V/440V/500V/690V;

LC1D32, LC2D32:

Ith: 50A;

AC-3: Ue/Ie: 27A/230V, 29A/400V, 32A/440V, 28A/500V, 21A/690V;

AC-3e: Ue/Ie: 27A/230V, 29A/400V, 32A/440V, 28A/500V, 21A/690V;

AC-4: Ue/Ie: 22.5A/230V, 24.2A/400V, 20.84A/440V, 19.2A/500V, 14.2A/690V;

AC-1: Ue/Ie: 50A/230V/400V/440V/500V/690V;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630041

证书附页: 第 2 页 共 3 页

LC1D323, LC2D323:

Ith: 40A;

AC-3: Ue/Ie: 20A/230V, 22A/400V, 25A/440V, 23A/500V, 17A/690V;

AC-3e: Ue/Ie: 20A/230V, 22A/400V, 25A/440V, 23A/500V, 17A/690V;

AC-4: Ue/Ie: 16.7A/230V, 18.34A/400V, 20.84A/440V, 19.2A/500V, 14.2A/690V;

AC-1: Ue/Ie: 40A/230V/400V/440V/500V/690V;

LC1D38, LC2D38:

Ith: 50A;

AC-3: Ue/Ie: 31.7A/230V, 35A/400V, 38A/440V, 28A/500V, 21A/690V;

AC-3e: Ue/Ie: 31.7A/230V, 35A/400V, 38A/440V, 28A/500V, 21A/690V;

AC-4: Ue/Ie: 26.42A/230V, 29.2A/400V, 20.84A/440V, 19.2A/500V, 14.2A/690V;

AC-1: Ue/Ie: 50A/230V/400V/440V/500V/690V;

Us:

AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V/140V/
200V/208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480(*)V/500(*)V/
575(*)V/600(*)V/660(*)V/690(*)V, 50/60Hz;

DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V/174V/
200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)V/575(*)V/600(*)V;

DC(低功耗)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;

(*)注: 这些线圈电压不适用于弹簧接线件产品

极数: 3P;

频率: 50/60Hz;

防护等级: IP20(仅正面);

配用辅助触头:(本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630041

证书附页: 第 3 页 共 3 页

带弹簧卡接线:

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A;

1NO1NC;

型号解释:

LC1	D25	3	M7	S207
I	II	III	IV	V
I	产品基本型号 LC1: 单个接触器 LC2: 可逆接触器			
II	规格 D18 D25 D32 D38			
III	接线方式 空白: 螺钉 (不适用 D18) 3: 弹簧(不适用 D38) 6: 环型接线件(不适用 D18)			
IV	线圈代码 见“线圈代码表”			
V	后缀 空白: 标准型 S207: 铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc / lc 线圈产品) XS207: 铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc / lc 线圈产品, 不带双向峰值限定二极管)			

注: LC1D183, LC2D183 弹簧接线产品基于同样产品结构的 LC1D25, LC2D25 描述;

LC1D18, LC1D186, LC2D18, LC2D186 根据相同产品结构原则, 与 LC1D09, LC1D12, LC2D09, LC2D12 一起描述在另外一个 CCC 产品描述中。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司