



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631369

认证委托人名称及地址
施耐德电气制造(武汉)有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
施耐德电气制造(武汉)有限公司
湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18; 详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月21日 有效期至: 2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304631369

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LC1D09, LC2D09, LC1D12, LC2D12, LC1D18, LC2D18

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

LC1D09, LC2D09

Ith: 25A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/8.5A, 400V/8.5A, 440V/9A, 500V/9.2A, 690V/6.7A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/7.1A, 400V/7.1A, 440V/7.5A, 500V/7.7A, 690V/5.6A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/8.5A, 400V/8.5A, 440V/9A, 500V/9.2A, 690V/6.7A;

LC1D12, LC2D12

Ith: 25A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/11.3A, 400V/11.5A, 440V/12A, 500V/12.4A, 690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/9.42A, 400V/9.6A, 440V/10A, 500V/10.34A, 690V/7.42A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/11.3A, 400V/11.5A, 440V/12A, 500V/12.4A, 690V/8.9A;

LC1D18, LC2D18

Ith: 32A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/15A, 400V/15.5A, 440V/18A, 500V/16A, 690V/11.7A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/12.5A, 400V/12.92A, 440V/15A, 500V/13.42A, 690V/9.75A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/15A, 400V/15.5A, 440V/18A, 500V/16A, 690V/11.7A;

Us: AC12V 50/60Hz, 21V 50/60Hz, 24V 50/60Hz, 32V 50/60Hz, 36V 50/60Hz,

42V 50/60Hz, 48V 50/60Hz, 60V 50/60Hz, 100V 50/60Hz, 110V 50/60Hz,

115V 50/60Hz, 120V 50/60Hz, 127V 50/60Hz, 140V 50/60Hz, 200V 50/60Hz,

208V 50/60Hz, 220V 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 240V 50/60Hz, 277V 50/60Hz,

380V 50/60Hz, 400V 50/60Hz, 415V 50/60Hz, 440V 50/60Hz, 480V 50/60Hz,

500V 50/60Hz, 575V 50/60Hz, 600V 50/60Hz, 660V 50/60Hz, 690V 50/60Hz;

AC480V 60Hz, 575V 60Hz, 600V 60Hz;

DC12V, 20V, 24V, 32V, 36V, 48V, 60V, 72V, 96V, 100V, 110V, 125V, 155V,

174V, 200V, 220V, 250V, 305V, 348V, 440V;

DC24VLC;

极数: 3P;

频率: 50/60Hz;

防护等级: IP20 仅正面;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631369

证书附页：第 2 页 共 3 页

配用的辅助触头:(本体)

1NC1NO;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;

型号解释:

LC1	D09	6	M7	
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LC1- 单个接触器 LC2-可逆接触器
II	规格 D09 D12 D18
III	接线方式 空白- 螺钉 6-环型接线件
IV	线圈代码 见下表
V	后缀 空白- 标准型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304631369

证书附页：第 3 页 共 3 页

线圈电压代码

代码	电压	频率	代码	电压	频率
J7	12	50/60Hz	V7	400	50/60Hz
Z7	21	50/60Hz	N7	415	50/60Hz
B7	24	50/60Hz	R7	440	50/60Hz
C7	32	50/60Hz	T7	480	50/60Hz
CC7	36	50/60Hz	T6	480	60Hz
D7	42	50/60Hz	S7	500	50/60Hz
E7	48	50/60Hz	SC7	575	50/60Hz
EE7	60	50/60Hz	S6	575	60Hz
K7	100	50/60Hz	X7	600	50/60Hz
F7	110	50/60Hz	X6	600	60Hz
FE7	115	50/60Hz	YC7	660	50/60Hz
G7	120	50/60Hz	Y7	690	50/60Hz
FC7	127	50/60Hz	JD	12	DC
GC7	140	50/60Hz	ZD	20	DC
L7	200	50/60Hz	BD	24	DC
LE7	208	50/60Hz	BND	32	DC
M7	220	50/60Hz	CD	36	DC
P7	230	50/60Hz	ED	48	DC
U7	240	50/60Hz	ND	60	DC
W7	277	50/60Hz	SD	72	DC
Q7	380	50/60Hz	DD	96	DC
KD	100	DC	LD	200	DC
FD	110	DC	MD	220	DC
GD	125	DC	UD	250	DC
PD	155	DC	TD	305	DC
OD	174	DC	VD	348	DC
BL	24	LC	RD	440	DC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司