



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630602

认证委托人名称及地址  
上海施耐德工业控制有限公司  
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址  
Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址  
Schneider Electric a. s.  
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格  
交流接触器  
LC1D40, LC1D50, LC1D65, LC2D40, LC2D50, LC2D65, LC1D40004, LC1D65004,  
LC2D40004, LC2D65004, LP1D40004, LP1D65004, LC1D40008, LC1D65008,  
LP1D40008, LP1D65008; 详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 17 日 有效期至: 2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630602

证书附页: 第 1 页 共 5 页

LC1D40, LC1D50, LC1D65, LC2D40, LC2D50, LC2D65,  
LC1D40004, LC1D65004, LC2D40004, LC2D65004, LP1D40004, LP1D65004,  
LC1D40008, LC1D65008, LP1D40008, LP1D65008

Ui: 1000V;

Uimp: 8kV;

LC1D40, LC2D40, LC1D40004, LC2D40004, LP1D40004:

Ith=60A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/60A;

AC-3: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/32A;

AC-3e: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/32A;

AC-4: 230V/31.7A, 400V/29.2A, 440V/33.34A, 500V/27.5A, 690V/26.7A;

LC1D40008, LP1D40008:

Ith=60A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/60A;

LC1D50, LC2D50:

Ith=80A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/80A;

AC-3: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/44A, 690V/35A;

AC-3e: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/44A, 690V/35A;

AC-4: 230V/42.5A, 400V/34.2A, 440V/41.7A, 500V/36.7A, 690V/29.2A;

LC1D65, LC2D65, LC1D65004, LC2D65004, LP1D65004:

Ith=80A;

Ue/Ie:

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/80A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630602

证书附页: 第 2 页 共 5 页

AC-3: 230V/61A, 400V/55A, 440V/65A, 500V/53A, 690V/39A;  
AC-3e: 230V/61A, 400V/55A, 440V/65A, 500V/53A, 690V/39A;  
AC-4: 230V/50.84A, 400V/45.84A, 440V/54.2A, 500V/44.2A, 690V/32.5A;

LC1D65008, LP1D65008:

Ith=80A;

AC-1: 230V/400V/440V/500V/690V/80A;

Us:

AC12V/20V/24V/32V/42V/48V/110V/115V/127V/155V/220-230V/230V/240V/256V/

380-400V/400V/415V/440V/500V/550V/660V, 50Hz;

AC20V/24V/48V/85V/110V/120V/208V/220V/240V/277V/340V/380V/416V/440V/480V/

575V/600V, 60Hz;

AC20V/24V/42V/48V/100V/110V/115V/120V/200V/208V/230V/380-400V/400V/415V/440V, 50/60Hz;

AC220-230V(50Hz)/220-240V(60Hz), 230-240V(50Hz)/240V(60Hz);

DC12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V/174V/200V/220V/250V/

305V/348V/440V/543V/600V;

DC(宽电压)12V/24V/32V/36V/48V/72V/96V/110V/220V;

LC1D40, LC2D40, LC1D50, LC2D50, LC1D65, LC2D65: 3P;

LC1D40004, LC2D40004, LP1D40004, LC1D65004, LC2D65004, LP1D65004: 4P;

LC1D40008, LP1D40008, LC1D65008, LP1D65008: 4P;

配用的辅助触头(本体):

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15, Ue/Ie: 120V/6A, 660V/1.09A;

DC-13, Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630602

证书附页：第 3 页 共 5 页

型号解释：

|     |     |     |    |      |
|-----|-----|-----|----|------|
| LC1 | D40 | 6   | M7 | S207 |
| I   | II  | III | IV | V    |

|     |                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | 产品基本型号<br>LC1：交流或直流线圈单个接触器（不适用于除了后缀为 S207 的其它 4 极产品）<br>LC2：交流线圈可逆接触器（不适用 D40008 和 D65008）<br>LP1：直流线圈单个 4 极接触器（仅适用 D40004，D65004，D40008 和 D65008） |
| II  | 规格<br>D40 (3 P)<br>D40004 (4 P)<br>D40008 (4P: 2NO+2NC)<br>D50 (3P)<br>D65 (3P)<br>D65004 (4P)<br>D65008 (4P: 2NO+2NC)                             |
| III | 接线方式<br>空白：螺纹<br>6：环型接线片                                                                                                                           |
| IV  | 线圈代码<br>见附表                                                                                                                                        |
| V   | 可选项后缀<br>空白：标准型<br>S207：铁路行业运用（仅 DC 线圈）<br>S335：家电工业运用（仅 AC 线圈）                                                                                    |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630602

证书附页: 第 4 页 共 5 页

线圈代码表

交流线圈 50Hz

| 线圈代码 | Us (V)  | 频率   | 线圈代码 | Us (V)  | 频率   |
|------|---------|------|------|---------|------|
| J5   | 12      | 50Hz | P5   | 230     | 50Hz |
| Z5   | 20      | 50Hz | U5   | 240     | 50Hz |
| B5   | 24      | 50Hz | W5   | 256     | 50Hz |
| C5   | 32      | 50Hz | Q5   | 380-400 | 50Hz |
| D5   | 42      | 50Hz | V5   | 400     | 50Hz |
| E5   | 48      | 50Hz | N5   | 415     | 50Hz |
| F5   | 110     | 50Hz | R5   | 440     | 50Hz |
| FE5  | 115     | 50Hz | S5   | 500     | 50Hz |
| G5   | 127     | 50Hz | SF5  | 550     | 50Hz |
| GG5  | 155     | 50Hz | Y5   | 660     | 50Hz |
| M5   | 220-230 | 50Hz |      |         |      |

交流线圈 60Hz

| 线圈代码 | Us (V) | 频率   | 线圈代码 | Us (V) | 频率   |
|------|--------|------|------|--------|------|
| Z6   | 20     | 60Hz | W6   | 277    | 60Hz |
| B6   | 24     | 60Hz | UP6  | 340    | 60Hz |
| E6   | 48     | 60Hz | Q6   | 380    | 60Hz |
| EP6  | 85     | 60Hz | N6   | 416    | 60Hz |
| F6   | 110    | 60Hz | R6   | 440    | 60Hz |
| G6   | 120    | 60Hz | T6   | 480    | 60Hz |
| L6   | 208    | 60Hz | S6   | 575    | 60Hz |
| M6   | 220    | 60Hz | X6   | 600    | 60Hz |
| U6   | 240    | 60Hz |      |        |      |

交流线圈 50/60Hz

| 线圈代码 | Us (V) | 频率      | 线圈代码 | Us (V)             | 频率           |
|------|--------|---------|------|--------------------|--------------|
| Z7   | 20     | 50/60Hz | LE7  | 208                | 50/60Hz      |
| B7   | 24     | 50/60Hz | M7   | 220-230<br>220-240 | 50Hz<br>60Hz |

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630602

证书附页: 第 5 页 共 5 页

|     |     |         |    |                |              |
|-----|-----|---------|----|----------------|--------------|
| D7  | 42  | 50/60Hz | P7 | 230            | 50/60Hz      |
| E7  | 48  | 50/60Hz | U7 | 230-240<br>240 | 50Hz<br>60Hz |
| K7  | 100 | 50/60Hz | Q7 | 380-400        | 50/60Hz      |
| F7  | 110 | 50/60Hz | V7 | 400            | 50/60Hz      |
| FE7 | 115 | 50/60Hz | N7 | 415            | 50/60Hz      |
| G7  | 120 | 50/60Hz | R7 | 440            | 50/60Hz      |
| L7  | 200 | 50/60Hz |    |                |              |

线圈代码表

直流线圈

| 线圈代码 | Us (V) | 频率 | 线圈代码 | Us (V) | 频率 |
|------|--------|----|------|--------|----|
| JD   | 12     | DC | GD   | 125    | DC |
| ZD   | 20     | DC | PD   | 155    | DC |
| BD   | 24     | DC | QD   | 174    | DC |
|      |        | DC | LD   | 200    | DC |
| CD   | 36     | DC | MD   | 220    | DC |
| ED   | 48     | DC | UD   | 250    | DC |
| ND   | 60     | DC | TD   | 305    | DC |
| SD   | 72     | DC | VD   | 348    | DC |
| DD   | 96     | DC | RD   | 440    | DC |
| KD   | 100    | DC | WD   | 543    | DC |
| FD   | 110    | DC | XD   | 600    |    |

直流线圈(宽电压)

| 线圈代码 | Us (V) | 频率 | 线圈代码 | Us (V) | 频率 |
|------|--------|----|------|--------|----|
| JW   | 12     | DC | SW   | 72     | DC |
| BW   | 24     | DC | DW   | 96     | DC |
| BNW  | 32     | DC | FW   | 110    | DC |
| CW   | 36     | DC | MW   | 220    | DC |
| EW   | 48     | DC |      |        |    |

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司