



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629122

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格
电动机断路器
GV2ME, GV2LM; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 13 日 有效期至: 2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629122

证书附页: 第 1 页 共 2 页

GV2ME, GV2LM

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 32A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA;

23~25A: Ics: 40%Icu, Icu: 15kA;

14~18A: Ics: 50%Icu, Icu: 15kA;

0.16~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA;

AC690V: 2.5~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA;

0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA;

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P

型号解释:

GV2ME	01
I	II

I	电动机断路器型号 GV2ME: 按钮操作, 具有过载, 短路保护功能 GV2LM: 按钮操作, 具有短路保护功能
II	电流整定范围(对于 GV2ME) 01: 0.1~0.16 A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629122

证书附页: 第 2 页 共 2 页

02: 0.16~0.25A
03: 0.25~0.40 A
04: 0.40~0.63 A
05: 0.63~1 A
06: 1~1.6 A
07: 1.6~2.5 A
08: 2.5~4A
10: 4~6.3A
14: 6~10 A
16: 9~14 A
20: 13~18 A
21: 17~23 A
22: 20~25 A
32: 24~32 A
电流整定值(对于 GV2LM)
03: 0.40A
04: 0.63A
05: 1 A
06: 1.6A
07: 2.5A
08: 4A
10: 6.3A
14: 10 A
16: 14 A
20: 18 A
21: 23A
22: 25 A
32: 32 A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司