



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305630607

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
辅助触头模块
GVAN, GZ1AN, GVAD, GVAM; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月17日 有效期至：2029年05月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305630607

证书附页: 第 1 页 共 2 页

GVAN, GZ1AN, GVAD, GVAM;

GVAN:

Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:690V/0.6A; DC-13:Ue/Ie:240V/0.5A;

GZ1AN:

Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:690V/0.6A; DC-13:Ue/Ie:240V/0.5A;

GVAD 故障信号触头:

Ui:690V; Uimp:4kV; Ith:2.5A;

AC-14:Ue/Ie:240V/0.3A; DC-13:Ue/Ie:60V/0.15A;

GVAD 瞬动触头:

Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:690V/0.6A; DC-13:Ue/Ie:240V/0.5A;

GVAM:

Ui:690V; Uimp:4kV; Ith:2.5A;

AC-14:Ue/Ie:240V/0.3A; DC-13:Ue/Ie:60V/0.15A;

外壳防护等级:IP20

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305630607

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

<u>GV</u>	<u>AN</u>	<u>11</u>	<u>3</u>
I	II	III	IV

I	产品基本名称 GV 辅助触头模块（配 GV 系列电动机断路器） GZ1 辅助触头模块（配 GZ1 系列电动机断路器）
II	功能 AN: 侧面安装辅助触头模块，瞬动触头 AD: 侧面安装辅助触头模块，故障信号触头 + 瞬动触头 AM: 侧面安装辅助触头模块，短路故障信号触头
III	触头型式或者电压/ 频率代码 GVAN/GZ1AN 触头型式: 11: 1NO+1NC 20: 2NO GVAD 触头型式: 1010: 1NO 故障信号触头+ 1NO 瞬动触头 1001: 1NO 故障信号触头+ 1NC 瞬动触头 0110: 1NC 故障信号触头+ 1NO 瞬动触头 0101: 1NC 故障信号触头+ 1NC 瞬动触头 GVAM 触头型式: 11: 1 C/O 短路故障信号触头
IV	接线方式 空白: 螺钉 3: 弹簧（仅适用 GVAN）

备注：除颜色与标识不同外，GZ1AN 与 GVAN 产品完全一致

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司