



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630558

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric France
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器
LRD33, LRD43; 详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 17 日 有效期至: 2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630558

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LRD33, LRD43

Ui:1000V(except LRD33656, LRD33676, LRD33696: 750V);

Uimp: 6kV;

Ue: 690V;

Ie: 17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A, 80-104A, 95-120A, 110-140V;

脱扣级别: 10A;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体)

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:120V/3A,600V/0.15A;

DC-13:Ue/Ie: 125V/0.22A,250V/0.1A;

1NO+1NC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630558

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

LRD	3	3	22	6	S303
I	II	III	IV	V	VI

I	产品基本型号 LRD 系列热过载继电器
II	壳体尺寸 3 或 4 (4 型与 3 型的差异: 4 型产品上增加了一个连接件以便于与 LC1D115-150 交流接触器安装)
III	脱扣等级 3: 10A
IV	电流规格 (整定范围) 22 17 – 25 A 53 23 – 32 A 55 30 – 40 A 57 37 – 50 A 59 48 – 65 A 61 55 – 70 A 63 63 – 80 A 65 80 – 104 A 67 95 – 120 A 69 110 – 140 A
V	安装方式 空白: 非独立安装 (插入 LC1D 接触器安装) 6: 独立安装
VI	可选项后缀 S303: 特殊客户专用, 此后缀仅加 LRD3353, LRD3355, LRD3357, LRD3359, LRD3361, LRD3363 之后

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司