



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629375

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器
LRD01~35; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 15 日 有效期至: 2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629375

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LRD01~35

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: 690VAC;

Ie: 0.10-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.40A, 0.40-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 16-24A, 23-32A, 30-38A;

脱扣级别: 10A;

级数: 3P;

外壳防护等级: IP20(仅对正面);

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 5A;

AC-15: 120V/3A, 500V/0.72A, 600V/0.12A, 690V/0.09A;

DC-13: 125V/0.22A, 440V/0.06A;

1NO1NC。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629375

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

<u>LRD</u>	<u>01</u>
I	II

I	产品基本型号 LRD:热过载继电器(有缺相保护)	
II	电流设定范围	
	01	0.10 - 0.16 A
	02	0.16 - 0.25 A
	03	0.25 - 0.40 A
	04	0.40 - 0.63 A
	05	0.63 - 1 A
	06	1 - 1.6 A
	07	1.6 - 2.5 A
	08	2.5 - 4 A
	10	4 - 6 A
	12	5.5 - 8 A
	14	7 - 10
	16	9 - 13 A
	21	12 - 18 A
	22	16 - 24 A
	32	23 - 32 A
	35	30 - 38 A

<u>LRD</u>	<u>02</u>
I	II

I	Basic product type LRD: Differential Type (Sensitive to phase losing)	
II	Suffix	Designates thermal trip setting range (A)
	01	0.10 - 0.16 A
	02	0.16 - 0.25 A
	03	0.25 - 0.40 A
	04	0.40 - 0.63 A
	05	0.63 - 1 A
	06	1 - 1.6 A
	07	1.6 - 2.5 A
	08	2.5 - 4 A
	10	4 - 6 A
	12	5.5 - 8 A
	14	7 - 10
	16	9 - 13 A
	21	12 - 18 A
	22	16 - 24 A
	32	23 - 32 A
	35	30 - 38 A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司