产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307059256

发证日期：2023 年 03 月 14 日
有效期至：2031 年 09 月 22 日

委托人名称及注册地址	上海施耐德工业控制有限公司 上海市普陀区绥德路 629 号
制造商名称及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称及生产地址	Schneider Electric France 6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France
产品名称和系列、规格、型号	电动机断路器 GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT；参数及型号的解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 08 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人　郑士泉　　签发　谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307059256

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

参数及型号的解释：

GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT
Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC400/415V, AC690V;
In:
GV2ME, GV2P: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;
GV2RT: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A;
GV2L, GV2LE: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 25A, 32A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics/Icu:
GV2ME:
Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2ME01~14), 7.5/15kA(GV2ME16~20), 6/15kA(GV2ME21~22), 5/10kA(GV2ME32);
AC690V: 100/100kA(GV2ME01~06), 2.25/3kA(GV2ME07~32);
GV2RT:
Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2RT03~14), 7.5/15kA(GV2RT16~20), 6/15kA(GV2RT21);
AC690V: 100/100kA(GV2RT03~06), 2.25/3kA(GV2RT07~21);
GV2P:
Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2P01~16), 25/50kA(GV2P20~32);
AC690V: 100/100kA(GV2P01~06), 8/8kA(GV2P07~08), 6/6kA(GV2P10~16), 4/4kA(GV2P20~32);
GV2L:
Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2L03~14), 25/50kA(GV2L16~20, GV2L22~32);
AC690V: 100/100kA(GV2L03~05), 4/4kA(GV2L06~20, GV2L22~32);
GV2LE:
Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2LE03~14), 7.5/15kA(GV2LE16~20), 6/15kA(GV2LE22), 5/10kA(GV2LE32);
AC690V: 100/100kA(GV2LE03~06), 2.25/3kA(GV2LE07~20, GV2LE22~32);
选择性类别: A 类; 使用类别: AC-3, AC-3e; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307059256

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

GV2	ME	01	6	□
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 GV2 断路器
II	操作器类型 ME - 按钮操作 (热过载- 短路保护) P - 旋转手柄操作(热过载- 短路保护) RT - 扳动手柄操作(热过载- 短路保护) L - 旋转手柄操作(短路保护) LE - 扳动手柄操作(短路保护)
III	电流规格设定范围（GV2ME,GV2P, GV2RT) 01：0.10～0.16A (仅对 GV2ME，GV2P) 02：0.16～0.25A (仅对 GV2ME，GV2P) 03：0.25～0.40A 04：0.40～0.63A 05：0.63～1.0A 06：1.0～1.6A 07：1.6～2.5A 08：2.5～4.0A 10：4.0～6.3A 14：6～10A 16：9～14A 20：13～18A 21：17～23A 22：20～25A (仅对 GV2ME，GV2P) 32：24～32A (仅对 GV2ME，GV2P)

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307059256

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

III (续)	电流规格设定 (对 GV2L, GV2LE) 03：0.40A 04：0.63A 05：1.0A 06：1.6A 07：2.5A 08：4.0A 10：6.3A 14：10A 16：14A 20：18A 22：25A 32：32A
IV	接线形式 空白：瓦垫及螺钉 3：弹簧接线件 6：环型接线件
V	后缀 空白：标准型 S183：铁路行业使用

中国质量认证中心