

## VARI-SIZE™ CORD GRIP

### Installation Instructions

**English**


**NOTICE:** For installation by qualified electrician in accordance with national and local electrical codes, and the included instructions. See instructions inside.

**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing.

- Select proper conductor size in accordance with Table 400-5 of the National Electrical Code® or Table 12 of the Canadian Electrical Code.

- Slide cover onto cord.

- Strip cord jacket and conductors as shown. DO NOT TIN CONDUCTORS.



- Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals.

- TAKE CAUTION THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.

TERMINAL	CONDUCTOR
Green Hex Head Screw	Equipment Grounding Conductor (Green or Green/Yellow)
White Screw	Grounded Circuit Conductor, Neutral (White or Gray)
Brass / Black Screw	Ungrounded Circuit Conductor, Line (NOT White, NOT Green)

- Tighten ALL screws to 12 pound•inches (1.36 N•m)

#### Larger Than Gage


Cord 18/3 Type S, 16/3 – 10/3 Types S, SO, SJ  
Diameter 0.325 – 0.720 inch (8.3 – 18.3mm)

#### Supérieur au Calibre

Cordon 18/3 Type S, 16/3 – 10/3 Types S, SO, SJ  
Diamètre 0.325 – 0.720 pouce (8.3 – 18.3mm)

#### Mayor que el Calibre

Cable 18/3 Tipo S, 16/3 – 10/3 Tipos S, SO, SJ  
Diámetro 0.325 – 0.720 pulgada (8.3 – 18.3mm)



- Cord Gage
- Calibre du Cordon
- Calibre del Cable

#### Smaller Than Gage

Cord 18/3 – 16/3 Types SV, SJ  
Diameter 0.230 – 0.360 inch (5.8 – 9.0mm)

#### Inférieur au Calibre

Cordon 18/3 – 16/3 Types SV, SJ  
Diamètre 0.230 – 0.360 pouce (5.8 – 9.0mm)

#### Menor que el Calibre

Cable 18/3 – 16/3 Tipos SV, SJ  
Diámetro 0.230 – 0.360 pulgada (5.8 – 9.0mm)

- Set pointer for cord diameter and type
- Régler l'aiguille selon le diameter du cordon
- Ajustar el indicador al diámetro y tipo de cable

## VARI-SIZE™ BRIDE DE CORDON

### Directives de montage

**Français**


**AVIS:** Doit être installé par des électriciens qualifiés conformément aux codes nationaux et locaux de l'électricité et selon les instructions incluses. Lire les instructions à l'intérieur.

**ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant l'installation.

- Choisir le calibre de conducteur dans le Tableau 400-5 du National Electrical Code® ou dans le Tableau 12 du Code canadien de l'électricité.

- Faire glisser le couvercle sur le cordon.

- Dénuder le cordon et les conducteurs comme illustré sur. NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.



- Desserrer les vis-bornes. Introduire les conducteurs a fond dans les bornes appropriées.

- S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE TORONS DISPERSÉS

BORNE	CONDUCTEUR
Vis Verte à Tête Hexagonale	Conducteur de mise à la terre d'équipement (vert ou vert/jaune)
Vis Blanche	Conducteur de circuit mis à la terre, Neutre (blanc ou gris)
Vis Noire / Laiton	Conducteur de circuit non mis à la terre, Ligne (NON blanc, NON vert)

- Serrer TOUTES les vis de raccordement, les vis d'assemblage et vis de blocage du cordon de serrage de 12 livres•pouce (1.36 N•m)

## VARI-SIZE™ SUJETADOR DEL CABLE

### Instrucciones de instalación

**Español**


**AVISO:** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones. Ver instrucciones anexas.

**CUIDADO:** RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.

- Elegir tamaños de conductores de la Tabla 400-5 de National Electrical Code® o de la Tabla 12 del Código Eléctrica Canadiense.

- Deslizar la cubierta sobre el cable.

- Pelar el aislante del cable y de los conductores en la forma ilustrada. NO ESTANAR LOS CONDUCTORES.



- Aflojar de los tornillos de los terminals. Insertar los conductors por complete en los terminals correspondientes

- TENER CUIDADO DE QUE NO QUENDEN HILOS DE ALAMBRE SUELTOS

TERMINAL	CONDUCTOR
Tornillo de Cabeza Hexagonal Verde	Conductor a tierra física del equipo (verde o verde/amarillo)
Tornillo Blanco	Conductor de circuito a tierra física Neutro (blanco o gris)
Tornillo de Latón / Negro	Conductor de circuito sin conexión a tierra, Línea (NO blanco, NO verde)

- Apretar los tornillos TODOS a un torque de 12 libras•pulgada (1.36 N•m)

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

**HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.**

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8

Col. Tlacoquemecatl del Valle

México, 03200 D.F.



Wiring Device-Kellems  
Hubbell Incorporated (Delaware)  
Shelton, CT 06484  
1-800-288-6000  
www.hubbell-wiring.com

PD2437

(Page 1)

08/13