



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642153

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LTD
SY NO 99/1, MAMIDIPALLY, Mamidipalle, Balapur, Rangareddy - 500108

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1D188, LC1D258, LC1DT32, LC2DT32, LC1DT40, LC2DT40; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 25 日 有效期至：2029 年 06 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304642153

证书附页: 第 1 页 共 6 页

LC1D188, LC1D258, LC1DT32, LC2DT32, LC1DT40, LC2DT40;

LC1D188, LC1DT32, LC2DT32

Ui: 690V;

Ith: 32A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/15A, AC400V/15.5A, AC440V/18A, AC500V/16.1A,
AC690V/11.7A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/15A, AC400V/15.5A, AC440V/18A, AC500V/16.1A,
AC690V/11.7A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/12.5A, AC400V/12.92A, AC440V/15A, AC500V/13.42A,
AC690V/9.75A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/440V/500V/690V/32A

LC1D258, LC1DT40, LC2DT40

Ui: 690V;

Ith: 40A;

AC-3: Ue/Ie: AC230V/20A, AC400V/22A, AC440V/25A, AC500V/23A,
AC690V/17A;

AC-3e: Ue/Ie: AC230V/20A, AC400V/22A, AC440V/25A, AC500V/23A,
AC690V/17A;

AC-4: Ue/Ie: AC230V/16.7A, AC400V/18.34A, AC440V/20.84A, AC500V/19.2A,
AC690V/14.2A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/440V/500V/690V/40A

LC1D188, LC1D258: 4P(2NO+2NC), LC1DT32, LC2DT32, LC1DT40, LC2DT40:
4P(4NO);

Us:

AC12V/21V/24V/32V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/120V/127V/140V/200V
/

208V/220V/230V/240V/277V/380V/400V/415V/440V/480(*)V/500(*)V/575(*)V/60
0(*)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304642153

证书附页: 第 2 页 共 6 页

V/660(*)V/690(*)V, 50/60Hz;
DC5V/12V/20V/24V/32V/36V/48V/60V/72V/96V/100V/110V/125V/155V/174V/
200V/220V/250V/305V/348V/440V/543(*)V/575(*)V/600(*)V;
DC(Low Consumption)5V/12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V/250V;
(*)注: 这些线圈电压不适用于弹簧接线件产品。

配用辅助触头: (本体)

1NO+1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A

带弹簧卡接线:

AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 400V/1.8A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 250V/0.55A。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642153

证书附页：第 3 页 共 6 页

型号的解释：

<u>LC1</u>	<u>D258</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V
I	产品基本型号 LC1-单个接触器 LC2-可逆接触器(仅适用DT32和DT40)			
II	规格和触头形式 D188: 2NO+2NC D258: 2NO+2NC DT32: 4NO DT40: 4NO			
III	接线方式 空白-螺钉 3-弹簧 6-环型接线件			
IV	线圈代码 见“线圈代码表”			
V	后缀 空白-标准型 S207-铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc/lc 线圈产品) XS207-铁路行业使用 (仅使用环型接线件: dc/lc 线圈产品, 不带双向峰值限定二极管)			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304642153

证书附页: 第 4 页 共 6 页

<u>LC1</u>	<u>D258</u>	<u>3</u>	<u>M7</u>	<u>S207</u>
I	II	III	IV	V
I	Basic product type LC1- single contactor LC2-reversing contactor			
II	Size and contact types D188 (2NO+2NC) D258 (2NO+2NC) DT32 (4NO) DT40 (4NO)			
III	Type of connection Blank- screw connection 3-Spring connection 6-Ring lug connection			
IV	Coil code See table below:			
V	Specification code Blank- standard version S207- railway industry specification (for ring lug connection only: dc / lc coil) XS207 -railway industry specification (for ring lug connection only: dc / lc coil without bidirectional peak limiting diode)			

Note: "S207" & "XS207" specification version differs from the standard products only by the use of different plastic materials for following safety parts :

- Base = PA66
- Sup. Arc Shield (used as Arc control chute and as Enclosure part) = PA66
- Inf. Arc Shield (used as Arc control chute) = PA66
- Power terminal enclosure (Enclosure part) = PA66
- Aux. terminal enclosure (Enclosure part) = PA66

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304642153

证书附页: 第 5 页 共 6 页

Coil code tables :

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
J7	12	50 / 60Hz	LE7	208	50 / 60Hz
Z7	21	50 / 60Hz	M7	220	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	P7	230	50 / 60Hz
C7	32	50 / 60Hz	U7	240	50 / 60Hz
CC7	36	50 / 60Hz	W7	277	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
EE7	60	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	R7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	T7	480 (*)	50 / 60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500 (*)	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz	SC7	575 (*)	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600 (*)	50 / 60Hz
GC7	140	50 / 60Hz	YC7	660 (*)	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	Y7	690 (*)	50 / 60Hz

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
AD	5	DC	GD	125	DC
JD	12	DC	PD	155	DC
ZD	20	DC	QD	174	DC
BD	24	DC	LD	200	DC
BND	32	DC	MD	220	DC
CD	36	DC	UD	250	DC
ED	48	DC	TD	305	DC
ND	60	DC	VD	348	DC
SD	72	DC	RD	440	DC
DD	96	DC	WD	543 (*)	DC
KD	100	DC	SCD	575 (*)	DC
FD	110	DC	XD	600 (*)	DC

Coil code	Us(V)	Frequency	Coil code	Us(V)	Frequency
AL	5	LC	NL	60	LC
JL	12	LC	SL	72	LC
ZL	20	LC	DL	96	LC
BL	24	LC	FL	110	LC
CL	36	LC	ML	220	LC
EL	48	LC	UL	250	LC

(*) Note : these coil voltages are not available for spring connection versions

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642153

证书附页：第 6 页 共 6 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司