



Replaces / Reemplaza / Remplace 80043-793-01, 05/2012

NF/NQ OSHPD Label Placement Drawing

Dibujo de colocación de la etiqueta OSHPD en el tablero NF/NQ

Dessin de mise en place de l'étiquette OSHPD sur un panneau NF/NQ

Class
Clase
Classe
2110

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Introduction

This bulletin contains instructions to install the OSHPD label for seismic certification.

WARNING: This product can expose you to chemicals including Nickel compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Installation

NOTE: The OSHPD label references the Panelboard ID label. The OSHPD seismic label should be placed on the inner face of the door, above the cULus Label, and centered as shown in the drawing.

Introducción

Este boletín contiene las instrucciones para instalar la etiqueta de la oficina de planificación y desarrollo de la salud en todo el estado (OSHPD) para certificación sísmica.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo compuestos de níquel, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Instalación

NOTA: La etiqueta de OSHPD hace referencia a la etiqueta de identificación del tablero. La etiqueta de OSHPD para certificación sísmica debe ser colocada en la parte frontal interior de la puerta, por encima de la etiqueta cULus, y centrada, como se muestra en el dibujo.

Introduction


Ce bulletin contient les directives d'installation de l'étiquette du bureau de planification et développement de la santé d'état (OSHPD) pour la certification de conformité sismique.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris composés de nickel, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, et Bisphénol A (BPA) reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Installation

REMARQUE : L'étiquette OSHPD fait référence à l'étiquette d'identification du panneau de distribution. L'étiquette de conformité sismique OSHPD doit être placée sur la face intérieure de la porte, au-dessus de l'étiquette cULus et centrée comme montré par le dessin.

Bottom feed panelboard /
Tablero de alumbrado alimentado
por la parte inferior /
Panneau de distribution alimenté
par le bas



Seismic Label / Etiqueta de actividad
sísmica / Étiquette de conformité sismique
cULus Label / Etiqueta cULus / Étiquette
cULus

Panelboard identification Label /
Etiqueta de identificación del tablero de alumbrado /
Étiquette d'identification du panneau

NOTE: For technical support on the installation of this kit, contact the Schneider Electric Customer Care Center at: 1-888-SquareD (1-888-778-2733).

NOTA: Para obtener asistencia técnica en la instalación de este kit, póngase en contacto con el Centro de información de Schneider Electric llamando al: 1-888-778-2733 (EUA).

REMARQUE : Pour obtenir une assistance technique sur l'installation de ce kit, contacter le centre d'informations à la clientèle Schneider Electric au : 1-888-778-2733 (É.-U.).

Electrical equipment must be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.

800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.se.com/us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.

Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.se.com/mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric Canada, Inc.

5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.se.com/ca