



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642071

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric France  
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护用断路器  
GV3P; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月12日 有效期至: 2029年06月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月13日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642071

证书附页：第 1 页 共 1 页

GV3P Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC230/240V, 400/415V, 440V, 500V, 690V; 过电路  
脱扣器类型：热磁式； Ith/In: GV3P13: Ith:13A, In:9-13A;  
GV3P18: Ith:18A, In:12-18A; GV3P25: Ith:25A, In:17-25A;  
GV3P32: Ith:32A, In:23-32A; GV3P40: Ith:40A, In:30-40A;  
GV3P50: Ith:50A, In:37-50A; GV3P65: Ith:65A, In:48-65A;  
GV3P73: Ith:73A, In:62-73A; GV3P80: Ith:80A, In:70-80A; Ics:  
GV3P13-GV3P65: 100%Icu (AC230/240V, 400/415V, 440V), 50%Icu (AC500V, 690V);  
GV3P73-GV3P80: 100%Icu (AC230/240V), 60%Icu (AC400/415V, 440V), 50%Icu (AC500V, 690V);  
Icu : GV3P13-GV3P32 :  
100kA (AC230/240V), 100kA (400/415V), 50kA (AC440V), 12kA (AC500V), 6kA (AC690V);  
GV3P40-GV3P65:  
100kA (AC230/240V), 50kA (400/415V), 50kA (AC440V), 12kA (AC500V), 6kA (AC690V);  
GV3P73-GV3P80:  
65kA (AC230/240V), 50kA (400/415V), 50kA (AC440V), 12kA (AC500V),  
6kA (AC690V); 选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10A; 适用于隔离; 极数: 3P; 配  
用的辅助触头 : 2NO or 1NO/1NC; Ith: 2.5A;  
AC-15: Ue/ Ie: AC24V/2A, AC48V/1.25A, AC110V-127V/1.5A, AC230V-240V/0.75A;  
DC-13: Ue/ Ie: DC24V/1A, DC48V/0.3A, DC60V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司