



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630559

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric France
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器
LRD3, LR3D3; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 17 日 有效期至: 2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630559

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LRD3, LR3D3

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: 690V;

Ie: 9-13A, 12-18A, 17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 62-80A;

脱扣级别: 10A(LRD3 and LR3D3), 20 (LRD3...L) ;

极数: 3P;

/ (IP20 from front face only);

配用的辅助触头: (本体)

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/3A, 500V/0.72A, 600V/0.12A, 690V/0.09A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/0.22A, 440V/0.06A;

1NO, 1NC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630559

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

LRD3	13	L	6
I	II	III	IV

I	基本型号 LRD3: 热过载继电器, 不平衡负载 (有缺相保护) LR3D3: 热过载继电器, 平衡负载 (没有缺相保护)
II	热过载继电器电流整定范围 (A) 13: 9-13 18: 12-18 25: 17-25 32: 23-32 40: 30-40 50: 37-50 65: 48-65 80: 62-80
III	热过载继电器脱扣等级 空白: 脱扣等级 10A L: 脱扣等级 20 (仅对 LRD365 及以下规格)
IV	接线端子类型 (主电路/控制回路) 空白: 提升式螺钉装配/ 螺钉 3: 提升式螺钉装配/ 弹簧卡 6: 环型接线片连接/ 环型接线片连接

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司