



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647960

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器
LRD325-365; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 18 日 有效期至: 2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647960

证书附页: 第 1 页 共 2 页

LRD325~365

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: 690V;

Ie: 17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 仅对正面(from front face only);

配用的辅助触头:(本体)

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: 120V/3A, 500V/0.72A, 600V/0.12A, 690V/0.09A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/0.22A, 440V/0.06A;

1NO1NC;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304647960

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

LRD3	25
I	II

I	基本型号 Designates Basic Model LRD3: 热过载继电器, 不平衡负载 (有缺相保护) Differential Type (Sensitive to phase losing)
II	热过载继电器电流整定范围 (A) Designates thermal trip setting range (A) 25: 17-25 32: 23-32 40: 30-40 50: 37-50 65: 48-65

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司