



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630556

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider (Thailand) Limited
540 Soi 9 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Road, Muang District,
Samutprakarn 10280, Thailand

产品名称和系列、型号、规格
电动机断路器
GV2ME、GV2P、GV2L; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 17 日 有效期至: 2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630556

证书附页: 第 1 页 共 3 页

GV2ME, GV2P, GV2L

GV2ME:

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 32A: Ics: 50%Icu, Icu: 10kA

23A, 25A: Ics: 40%Icu, Icu: 15kA

14A, 18A: Ics: 50%Icu, Icu: 15kA

0.16~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC690V: 2.5~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 3kA

0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

GV2P:

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 18~32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA

0.16~14A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630556

证书附页: 第 2 页 共 3 页

AC690V: 18~32A: Ics: 100%Icu, Icu: 4kA
6.3~14A: Ics: 100%Icu, Icu: 6kA
2.5~4A: Ics: 100%Icu, Icu: 8kA
0.16~1.6A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

GV2L:

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics, Icu:

AC400/415V: 14~32A: Ics: 50%Icu, Icu: 50kA

0.4~10A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

AC690V: 1.6~32A: Ics: 75%Icu, Icu: 4kA

0.4~1A: Ics: 100%Icu, Icu: 100kA

选择性类别: A 类;

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630556

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释:

GV2	ME	01	6
I	II	III	IV

产品型号	GV2ME, GV2P	GV2L
I	电动机断路器基本型号	电动机断路器基本型号
II	操动器类型: ME—按钮操作, 具有过载, 短路保护功能 P—旋转手柄操作, 具有过载, 短路保护功能	操动器类型: L—旋转手柄操作, 具有短路保护功能
III	电流规格设定范围: 01: 0.10~0.16A 10: 4.0~6.3A 02: 0.16~0.25A 14: 6~10A 03: 0.25~0.40A 16: 9~14A 04: 0.40~0.63A 20: 13~18A 05: 0.63~1.0A 21: 17~23A 06: 1.0~1.6A 22: 20~25A 07: 1.6~2.5A 32: 24~32A 08: 2.5~4.0A	电流规格设定范围: 03: 0.40A 16: 14A 04: 0.63A 20: 18A 05: 1.0A 22: 25A 06: 1.6A 32: 32A 07: 2.5A 08: 4.0A 10: 6.3A 14: 10A
IV	连接形式: 空白: 卡轨和螺钉连接 6: 环形接线片连接 (仅 GV2ME)	不适用

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司