



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305629453

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric Industries S.A.
20 rue de la Croix blanche - 86361 - Chasseneuil de Poitou - France

产品名称和系列、型号、规格
辅助触头模块
LA1DX, LA1DY, LA1DZ, LA1DX..S207, LA1DY..S207, LA1DZ..S207; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月15日 有效期至：2029年05月14日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305629453

证书附页：第 1 页 共 2 页

LA1DX, LA1DY, LA1DZ, LA1DX..S207, LA1DY..S207, LA1DZ..S207;
LA1DX, LA1DY:

防尘湿触头： $U_i:125V$; $U_{imp}:2.5kV$; $I_{th}:0.1A$;

AC-12: $I_e/U_e: 0.1A/125V$;

DC-12: $I_e/U_e:0.1A/30V$

LA1DX..S207, LA1DY..S207:

防尘湿触头： $U_i:125V$; $U_{imp}:2.5kV$; $I_{th}:0.1A$;

AC-12: $I_e/U_e:0.1A /125V$;

DC-12: $I_e/U_e:0.1A /30V, 0.01A/110V$

LA1DZ:

防尘湿触头： $U_i:125V$; $U_{imp}:2.5kV$; $I_{th}:0.1A$;

AC-12: $I_e/U_e:0.1A/125V$;

DC-12: $I_e/U_e:0.1A/30V$

标准触头： $U_i:690V$; $U_{imp}:6kV$; $I_{th}:10A$;

AC-15: $I_e/U_e:6A /120V, 1.04A /690V$;

DC-13: $I_e/U_e:0.55A /125V, 0.1A /600V$

LA1DZ..S207:

防尘湿触头： $U_i:125V$; $U_{imp}:2.5kV$; $I_{th}:0.1A$;

AC-12: $I_e/U_e: 0.1A /125V$;

DC-12: $I_e/U_e: 0.1A / 30V, 0.01A/110V$

标准触头： $U_i:690V$; $U_{imp}:6kV$; $I_{th}:10A$;

AC-15: $I_e/U_e:6A /120V, 1.04A /690V$;

DC-13: $I_e/U_e:0.55A /125V, 0.1A /600V$;

IP20 ;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305629453

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释(Explanation of model/ type):

LA1DX	11	S207
I	II	III

I	<p>产品基本型号</p> <p>LA1DX: 2 对尘湿保护触头的触头模块</p> <p>LA1DY: 2 对尘湿保护触头的触头模块 + 2 个连续连接</p> <p>LA1DZ: 2 对防尘湿触头 + 2 对标准触头的触头模块</p>
II	<p>触头型式</p> <p>20: 2NO 防尘湿触头 (对 LA1DX 和 LA1DY)</p> <p>11: 1NO 防尘湿触头 +1NC 防尘湿触头(对 LA1DX)</p> <p>02: 2NC 防尘湿触头 (对 LA1DX)</p> <p>31: 2NO 防尘湿触头+1NO 标准触头+1NC 标准触头(对 LA1DZ)</p> <p>40: 2NO 防尘湿触头+2NO 标准触头(对 LA1DZ)</p>
III	<p>可选项</p> <p>空白: 标准产品</p> <p>S207: 铁路行业专用</p>

注: 铁路行业专用的产品 LA1DX..S207、LA1DY..S207、LA1DZ..S207 分别与标准的 LA1DX、LA1DY、LA1DZ 产品完全等同, 仅附加宣称 DC-12:0.01A/110V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司