



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305702210

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
辅助触头模块
LA1DX, LA1DY, LA1DZ; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月12日 有效期至：2029年10月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305702210

证书附页：第 1 页 共 2 页

LA1DX, LA1DY, LA1DZ

Ui: 125V(防尘湿触头), 690V(标准触头);

Uimp: 2.5kV(防尘湿触头), 6kV(标准触头);

Ith: 0.1A(防尘湿触头), 10A(标准触头);

LA1DX, LA1DY:

防尘湿触头: AC-12: Ue/Ie: 125V/0.1A; DC-12: Ue/Ie: 30V/0.1A;

LA1DX...S207, LA1DY...S207:

防尘湿触头: AC-12: Ue/Ie: 125V/0.1A; DC-12: Ue/Ie: 30V/0.1A,
110V/0.01A;

LA1DZ:

防尘湿触头: AC-12: Ue/Ie: 125V/0.1A; DC-12: Ue/Ie: 30V/0.1A;

标准触头: AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/0.55A, 600V/0.1A;

LA1DZ...S207:

防尘湿触头: AC-12: Ue/Ie: 125V/0.1A; DC-12: Ue/Ie: 30V/0.1A,
110V/0.01A;

标准触头: AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A;

DC-13: Ue/Ie: 125V/0.55A, 600V/0.1A;

防护等级: IP20;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305702210

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

LA1DX	11	S207
I	II	III
I	产品基本型号 LA1DX: 2 对尘湿保护触头的触头模块 LA1DY: 2 对尘湿保护触头的触头模块 + 2 个连续连接 LA1DZ: 2 对防尘湿触头 + 2 对标准触头的触头模块	
II	触头型式 20: 2NO 防尘湿触头 (对 LA1DX 和 LA1DY) 11: 1NO 防尘湿触头 +1NC 防尘湿触头(对 LA1DX) 02: 2NC 防尘湿触头 (对 LA1DX) 31: 2NO 防尘湿触头+1NO 标准触头+1NC 标准触头(对 LA1DZ) 40: 2NO 防尘湿触头+2NO 标准触头(对 LA1DZ)	
III	可选项 空白: 标准产品 S207: 铁路行业专用	

注：铁路行业专用的产品 LA1DX..S207、LA1DY..S207、LA1DZ..S207 分别与标准的 LA1DX、LA1DY、LA1DZ 产品完全等同，仅附加宣称 DC-12:0.01A/110V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司