



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1D40A, LC1D50A, LC1D65A；具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月02日 有效期至：2029年08月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

证书附页：第 1 页 共 4 页

LC1D40A, LC1D50A, LC1D65A

Ui:690V;

Uimp: 6kV;

LC1D40A:

Ith: 60A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/60A, 400V/60A, 440/60A, 500/60A, 690V/60A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/32A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/32A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/38A, 400V/35A, 440V/40A, 500V/33A, 690V/21A;

LC1D50A:

Ith: 80A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/80A, 400V/80A, 440V/80A, 500V/80A, 690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/44A, 690V/35A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/44A, 690V/35A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/51A, 400V/41A, 440V/50A, 500V/33A, 690V/21A;

LC1D65A:

Ith: 80A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/80A, 400V/80A, 440V/80A, 500V/80A, 690V/80A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/61A, 400V/55A, 440V/65A, 500V/53A, 690V/39A;

AC-3e: Ue/Ie: 230V/61A, 400V/55A, 440V/65A, 500V/53A, 690V/39A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/61A, 400V/55A, 440V/50A, 500V/33A, 690V/21A;

Us:

50Hz: AC12V;

60Hz: AC24V, 120V, 208V,277V, 480V;

50/60Hz: AC24V, 32V, 42V, 48V, 100V, 110V, 115V, 127V, 200V,

220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 500V, 575V, 600V, 660V, 690V;

DC: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 110V, 125V, 220V;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304654923

证书附页: 第 2 页 共 4 页

极数: 3P;
频率: 50/60Hz;
防护等级: IP20(仅正面);
配用的辅助触头:(本体)
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie:120V/6A, 690V/1.04A;
DC-13: Ue/Ie:125V/1.1A, 600V/0.2A;
INO+INC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304654923

证书附页：第 3 页 共 4 页

型号解释：

<u>LC1</u>	<u>D65</u>	<u>A</u>	<u>BD</u>
I	II	III	IV

I	产品型号 LC1: 单个接触器
II	规格 D40 (3 极) D50 (3 极) D65 (3 极)
III	产品族说明 A: Tesys 系列接触器
IV	线圈电压代码 见下表：

注：

镜像触头：

-辅助 NC 触头是镜像触头。

机械联锁触头：

-接触器本体辅助触头 NO 与 NC 之间是机械连锁的。

线圈电压代码

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304654923

证书附页: 第 4 页 共 4 页

交流线圈:

代码	Us(V)	频率	代码	Us(V)	频率
J5	12	50 Hz	P7	230	50 / 60Hz
B6	24	60Hz	U7	240	50 / 60Hz
B7	24	50 / 60Hz	W7	277	60Hz
C7	32	50 / 60Hz	Q7	380	50 / 60Hz
D7	42	50 / 60Hz	V7	400	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz	N7	415	50 / 60Hz
K7	100	50 / 60Hz	R7	440	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz	T7	480	60Hz
FE7	115	50 / 60Hz	S7	500	50 / 60Hz
G7	120	60Hz	SC7	575	50 / 60Hz
FC7	127	50 / 60Hz	X7	600	50 / 60Hz
L7	200	50 / 60Hz	YC7	660	50 / 60Hz
LE7	208	60Hz	Y7	690	50 / 60Hz
M7	220	50 / 60Hz			

直流线圈:

代码	Us(V)	频率
JD	12	DC
BD	24	DC
CD	36	DC
ED	48	DC
ND	60	DC
SD	72	DC
FD	110	DC
GD	125	DC
MD	220	DC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司