



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010305766651

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格
辅助触头模块
LADN Ui: 690V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A; DC-13:
Ue/Ie: 125V/0.55A, 600V/0.1A; Ith: 10A IP20 (仅正面); 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 07 日 有效期至: 2030 年 04 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305766651

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

LADN	22		S
I	II	III	IV

I-	产品基本型号： LADN 辅助触头模块（先分后通）
II-	触头形式： 20: 2NO 40: 4NO 02: 2NC 04: 4NC 11: 1NO+1NC 22: 2NO+2NC 31: 3NO+1NC 13: 1NO+3NC
III-	联接形式： 空白：瓦垫+螺钉。 A：鼠笼弹簧
IV-	标志罩颜色 空白：白色 S：红色（仅适用于 LADN22） G 或 P：按照特殊客户触头接线端子标志的序号 注：LADN22S 与 LADN22 产品结构完全相同，区别在于：标志罩颜色不同。

镜像触头：

当 LADN 辅助触头模块安装在施耐德电气 LC.D/LCF 交流接触器上时，LADN 的 NC 触头符合镜像触头的要求；

机械连锁触头：

当 LADN 辅助触头模块安装在施耐德电气 LC.D/LCF 交流接触器上或者 CAD 控制继电器上时，其 NO 触头与 NC 触头是机械连锁的；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司