

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2020CQC012030-736556

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：Powerpact L: LD, LG, LJ, LL, LR

检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)

| | |
|---|--|
| 申请编号: V2020CQC012030-736556 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: Powerpact L: LD, LG, LJ, LL, LR 商 标: / 数 量: 8 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2020-10-26 完成日期: 2020-11-09 | 委 托 人: Schneider Electric 委托人地址: 3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, Iowa USA 生 产 者: Schneider Electric 生产者地址: 3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, Iowa USA 生 产 企 业: Schneider Electric 生产企业地址: 4800 Paris Road, Columbia, MO 65202, USA |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格 | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: Powerpact L: LD, LG, LJ, LL, LR; Ue: AC220/240V, AC380/440V, AC500/525V, AC690V (仅适用于 LR 型) ; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 400A, 600A (Micrologic 1.3M,2.3M,5.3A,5.3A-W,6.3A,6.3A-W,5.3E,5.3E-W,6.3E,6.3E-W) 250A, 400A, 600A (Micrologic 3.3,3.3-W,3.3S,3.3S-W) 250A, 300A, 350A, 400A, 500A, 600A (固定式) 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics=Icu: LD: 25kA (AC220/240V) 、 18 kA (AC380/440V) 、 14kA (AC500/525V) ; LG: 65kA (AC220/240V) 、 35 kA (AC380/440V) 、 18kA (AC500/525V) ; LJ: 100kA (AC220/240V) 、 65 kA (AC380/440V) 、 25kA (AC500/525V) ; LL: 125kA (AC220/240V) 、 100kA (AC380/440V) 、 50kA (AC500/525V) ; LR: 150kA (AC220/240V) 、 125 kA (AC380/440V) 、 75kA (AC500/525V) 、 20kA (AC690V) ; 使用类别: A 类; 极数: 2P, 3P, 4P; 产品适用于隔离; | |
| 主检: 金宏飞 签名: _____ 日期: 2020-11-18 | (检测机构名称、盖章) 2020 年 11 月 18 日 |
| 审核: 陆林林 签名: _____ 日期: 2020-11-18 | |
| 签发: 王国忠 签名: _____ 日期: 2020-11-18 | |