



产品认证证书

证书编号：CQC2013010303640463

申请人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

制造商名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam(V049531)
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka
Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、规格、型号

时间继电器

RE17, RE10, iRT: Ui:250V;Uimp:4kV;lth:3A;AC-15:Ue/le:250V/1A,DC-13:Ue/le:24V/1A;IP20;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 08 月 25 日 有效期至：2024 年 05 月 05 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0372605



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2013010303640463

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam (V049531)
JI Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning Kel.Muka Kuning Kec. Sungai
Beduk – Batam, Indonesia

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Time-delay Relay
RE17, RE10, iRT: Ui:250V;Uimp:4kV;lth:3A;AC-15;Ue/le:250V/1A,DC-13;Ue/le:24V/1A;IP20;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing of product + initial factory inspection + follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification
rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Aug.25,2020

Valid until: May.05,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing
certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: _____

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0372605



产品认证证书

第 1 页 共 2 页

附 录

证书编号: CQC2013010303640463

纸 号: 372605

型号解释:

RE17	R	M		MW	
I	II	III	IV	V	VI

I: 产品系列 Product Range	RE17: 多重功能时间继电器 Multifunction Timer Relay
II: 输出 Output	-R: 一个触点, 继电器输出 1 Contact, relay output
III: 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	- A: 通电延时功能 On Delay Function - B: 脉冲功能 Pulse Function - C: 带控制信号的断电延时功能 Off Delay Function with Control Signal - H: 断电延时功能 Off Delay Function - L: 非对称闪光, 开始的信号输出在静止位置上 Asymmetrical flashing, start with output in rest position - M: 多重功能 Multi Function
IV: 延时子的类型和子功能 Time Delay Sub-types and Sub-function	- 无 none: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group :- A-Ac-At-B-Bw-C-D-Di-H-Ht - E: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group :- A-At-B-C-D-Di-H-Ht - X: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group :- Ad-Ah-N-O-P-Pt-T-Tt-W
V: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	- MU: 24 V DC / 24 - 240 VAC - MW: 12 - 240 V AC/DC - JU: 12 V AC/DC
VI: 接线端子类型 Terminal Type	-无 none: 螺纹接线端子 Screw Terminal -S: 弹簧接线端子 Spring Terminal

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2013010303640463

纸号: 372605

RE10	R	M		MU	
I	II	III	IV	V	VI

I: 产品系列 Product Range	RE10: 多功能时间继电器 Multifunction Timer Relay
II: 输出 Output	R: 一个触点, 继电器输出 1 Contact, relay output
III: 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	M: 多重功能 Multi Function
IV: 延时子的类型和子功能 Time Delay Sub-types and Sub-function	无 none: 多重定时功能组 Multi Timing Function Group:- A-B-C-H
V: 输入电压 Input Voltage (50/60 Hz)	MU: 24 V DC / 24 - 240 VAC
VI: 接线端子类型 Terminal Type	无 none: 螺纹接线端子 Screw Terminal

iRT	A	A9E	16065
I	II	III	IV

I 产品系列 Product Range	iRT 延时继电器 Time Delay Timer
II 延时类型和功能 Time Delay Type and Function	- MF: 多重功能 Multi Function - A: 通电延时功能 On Delay Function - B: 脉冲功能 Pulse Function - C: 带控制信号的断电延时功能 Off Delay Function with Control Signal - H: 断电延时功能 Off Delay Function - L: 非对称闪光, 开始的信号输出在静止位置上 Asymmetrical flashing, start with output in rest position
III 产品子-范围名称 Sub-range name	产品子-范围名称 Sub-range name
IV 商业名称 Commercial name	- 16065: 24 V DC / 24 - 240 VAC - 16066: 24 V DC / 24 - 240 VAC - 16067: 24 V DC / 24 - 240 VAC - 16068: 24 V DC / 24 - 240 VAC - 16069: 24 V DC / 24 - 240 VAC - 16070: 12 - 240 V AC/DC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>