



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307826908

认证委托人名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产者名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产企业名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
iC65UL；具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 11 月 18 日 有效期至：2030 年 11 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307826908

证书附页: 第 1 页 共 1 页

iC65UL; Ue: AC240/415V(1P)、AC240/415/440V(2P、3P);
In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、15A、20A、25A、30A、35A、40A、50A、63A; 过电
流脱扣器类型: 热磁式; B 型特性; $U_{imp}=6kV$; $U_i=500V$; Ics: AC415V: 2.25kA; AC240V:
7.5kA; Icu: AC415V: 3kA; AC240V: 10kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P;
In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、13A、15A、20A、25A、30A、35A、40A、
50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; C、D 型特性; $U_{imp}=6kV$; $U_i=500V$; Ics: AC440V:
4.5kA; AC415V: 7.5kA; AC240V: 11.25kA; Icu: AC440V: 6kA; AC415V: 10kA; AC240V:
15kA; 选择性类别: A 类; 极数: 1P、2P、3P;
适用于隔离;
50/60Hz

型号解释:

iC65 UL □ □
(1) (2) (3) (4)

- (1) iC65 系列塑料外壳式断路器
- (2) 额定极限短路分断能力: UL 符合 UL489 标准的分断能力
- (3) 瞬时脱扣电流类别: B: $I_i=4I_n\pm 20\%$, C: $I_i=8I_n\pm 20\%$, D: $I_i=12I_n\pm 20\%$
- (4) 额定电流: 1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50,63A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司