



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304003232

认证委托人名称: Schneider Electric Industries SAS
 认证委托人地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
 生产者名称: Schneider Electric
 生产者地址: Zone Industrielle n° 3 16340 L'Isle-d'Espagnac, France
 生产企业名称: Ex-tech Solution
 企业地址: Za les Montagnes 22 Impasse de la Volute 16430 Champniers
 产品名称: 控制和指示装置
 系列、规格、型号: XB4B 系列, ZB 系列
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、
 GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2025 年 11 月 11 日

首次发证日期: 2020 年 11 月 12 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitiias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0009901



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322304003232

APPLICANT: Schneider Electric Industries SAS
ADDRESS: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
MANUFACTURER: Schneider Electric
ADDRESS: Zone Industrielle n° 3 16340 L'Isle-d'Espagnac, France
FACTORY: Ex-tech Solution
ADDRESS: Za les Montagnes 22 Impasse de la Volute 16430 Champniers

PRODUCT: Control and signaling units
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: XB4B Series, ZB Series
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、
 GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019). Refer to the attachment for detailed information.

Valid from:April 29, 2023

Valid until:November 11, 2025

Date of original certification:November 12, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA’s website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0009237



中国国家强制性产品认证证书






证书编号: 2020322304003232

附件

产品名称: 控制和指示装置

型号规格:



防爆标志: Ex eb mb IIC Gb, Ex db eb IIC Gb, Ex db eb mb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

电气参数:

型号	最高电压	最大电流	最大功率
XB4B a b B/BG/BM/G/M GEX	(24~254) V	(2~10) mA	-

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304003232

附件

XB4B <i>a b</i> GEX	415V	10 A	-
XB4B <i>a b c</i> EX	600V	6A	-
ZBE <i>b</i> GEX	415V	10A	-
ZBV <i>b</i> GEX	(24~254) V	(2~10) mA	-
ZBWD <i>b</i> GEX	230V	50mA	0.06W

相关报告编号：2020S17402-001298, 2023S17402-011691

号：

使用条件：

1. 产品为 Ex 元件，不能单独在爆炸性环境中使用，组成防爆设备时须附加认证。
2. 产品安装时应对非金属材料有防光（如日光和灯光）照措施。
3. ZB4B 系列产品采用低能量进行冲击试验，使用时应避免危险能量的冲击。
4. 产品使用工作温度范围如下：

型号	使用工作温度
XB4BS <i>b c d</i> , XB4BT <i>b c d</i>	-20℃~+65℃
XB4BD <i>b c d</i> , XB4BC <i>b c d</i> , XB4BV <i>b c d</i> , XB4BP <i>b</i> BM5 <i>d</i>	-20℃~+75℃
XB4BA <i>b c d</i> , XB4BG <i>b c d</i> , XB4BJ <i>b c d</i> , XB4BP <i>b c d</i>	-20℃~+75℃
ZBE <i>b</i> GEX	-50℃~+75℃
ZBV <i>b</i> GEX, ZBWD <i>b</i> GEX	-40℃~+95℃

批准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司