

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307005069

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及 施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称: Schneider Electric Industries SAS  
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: Powerpact L: LD, LG, LJ, LL, LR; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称: Schneider Electric  
生产企业地址: 4800 Paris Road, Columbia, MO 65202, USA

## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: Marie-Christine Martinez  
电话: +33 607995905  
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
自我声明时间: 2020-10-02  
自我声明地点: Eybens  
指定签字人:  
签章:

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 邹积军  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2020-10-02  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: 孙广青  
签章:

  
**Schneider Electric Industries SAS**  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005069

产品系列、型号、规格(附件):

型号: Powerpact L: LD, LG, LJ, LL, LR;  
额定绝缘电压(Ui): 800V;  
额定工作电压(Ue): AC220/240V, AC380/440V, AC500/525V, AC690V(仅适用于 LR 型);  
额定电流(In): 400A, 600A(Micrologic 1.3M, 2.3M, 5.3A, 5.3A-W, 6.3A, 6.3A-W, 5.3E, 5.3E-W, 6.3E, 6.3E-W); 250A, 400A, 600A(Micrologic 3.3, 3.3-W, 3.3S, 3.3S-W);  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
额定运行短路分断能力(Ics): 100%Icu;  
额定极限短路分断能力(Icu):  
LD: 25kA(AC220/240V), 18kA(AC380/440V), 14kA(AC500/525V);  
LG: 65kA(AC220/240V), 35kA(AC380/440V), 18kA(AC500/525V);  
LJ: 100kA(AC220/240V), 65kA(AC380/440V), 25kA(AC500/525V);  
LL: 125kA(AC220/240V), 100kA(AC380/440V), 50kA(AC500/525V);  
LR: 150kA(AC220/240V), 125kA(AC380/440V), 75kA(AC500/525V), 20kA(AC690V);  
使用类别: A;  
极数: 3P, 4P

型号解释:

### 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: Marie-Christine Martinez  
电话: +33 607995905  
电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
自我声明时间: 2020-10-02  
自我声明地点: Eybens  
指定签字人:  
签章:

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
92500 Rueil-Malmaison, France

### 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 邹积军  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2020-10-02  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005069

产品系列、型号、规格(附件):

- N  
I
L  
II
L  
III
L  
IV
3  
V
6  
VI
600  
VII
U31  
VIII
- I. 空白: Square D 品牌  
N: Schneider Electric 品牌
  - II. MCCB 壳架等级: L
  - III. 分断能力  
D = 标准分断能力  
G = 中间分断能力  
J = 另一种中间分断能力  
L = 高分断能力  
R = 另一种高的分断能力
  - IV. 接线方式  
A-I-line (仅限3极断路器) 汇流排式连接;  
L - Lug-Lug 合闸侧和分闸侧, 均安装内嵌式接线端子;  
M - Lugs on the ON end 合闸侧安装内嵌式接线端子;  
P - Lugs on the OFF end 分闸侧安装内嵌式接线端子;  
F - Bus Bar 母线方式连接;  
N - Plug in 插座方式连接;
  - V. 开关级数: 3=3极, 4=4极
  - VI. 电压
  - VII. 工作电流  
250 - 250A  
400 - 400A  
600 - 600A

VIII. 脱扣器类型:

型号	显示功能	保护功能	接线方式	适用范围
M37X Micrologic 1.3M	无	瞬时保护	L	电动机保护
M38X Micrologic 2.3M	无	长延时保护/短延时保护/瞬时保护	L	电动机保护
U31X Micrologic 3.3	无	长延时保护/瞬时保护	A,L,M,P,F	配电保护
U33X Micrologic 3.3S	无	长延时保护/短延时保护/瞬时保护	A,L,M,P,F	配电保护
U43X Micrologic 5.3A	电流	长延时保护/短延时保护/瞬时保护	A,L,M,P,F	配电保护
U44X Micrologic 6.3A	电流	长延时保护/短延时保护/瞬时保护/接地保护	A,L,M,P,F	配电保护
U53X Micrologic 5.3E	电流, 电压, 频率, 功率等	长延时保护/短延时保护/瞬时保护	A,L,M,P,F	配电保护
U54X Micrologic 6.3E	电流, 电压, 频率, 功率等	长延时保护/短延时保护/瞬时保护/接地保护	A,L,M,P,F	配电保护

以下带“W”的脱扣器与不带“W”的脱扣器结构相同, 脱扣曲线也相同, 只是适用的市场不同, 详见 3.2.

- WU31X Micrologic 3.3-W L1 standard protection, Mission Critical 长延时保护和短延时保护;
- WU33X Micrologic 3.3S-W LS or LSI standard protection, Mission Critical 长延时保护, 短延时保护和长延时保护, 短延时保护和瞬时保护;
- WU43X Micrologic 5.3A-W LSI plus ammeter, Mission Critical 长延时保护, 短延时保护, 瞬时保护和安培表;
- WU44X Micrologic 6.3A-W LSIG plus ammeter, Mission Critical 长延时保护, 短延时保护, 瞬时保护, 接地保护和安培表;
- WU53X Micrologic 5.3E-W LSI plus energy management, Mission Critical 长延时保护, 短延时保护, 瞬时保护和能源管理;
- WU54X Micrologic 6.3E-W LSIG plus energy management, Mission Critical 长延时保护, 短延时保护, 瞬时保护, 接地保护和能源管理;


## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
 联系人: Marie-Christine Martinez  
 电话: +33 607995905  
 电子邮箱: Marie-Christine.Martinez@se.com  
 自我声明时间: 2020-10-02  
 自我声明地点: Eybens  
 指定签字人:  
 签章:

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区北京市朝阳区望京东路六号A座  
 联系人: 邹积军  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-10-02  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:

**Schneider Electric Industries SAS**  
 35 Rue Joseph Monier  
 92500 Rueil-Malmaison, France



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。