



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641608

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德（上海）电器部件制造有限公司普陀分公司  
上海市普陀区绥德路 629 号 2 幢 A 区

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1G630, LC1G620, LC1G800, LC1G6304, LC1G8004; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 01 日 有效期至：2029 年 06 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 12 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641608

证书附页：第 1 页 共 5 页

LC1G630, LC1G620, LC1G800, LC1G6304, LC1G8004;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

Ith: 1050A;

LC1G630: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/609A、AC400V/580A、AC415V/622A、AC440V/630A、AC500V/552A、  
AC690V/493A、AC1000V/308A;

AC-3e: AC230V/548A、AC400V/540A、AC415V/554A、AC440V/555A、AC500V/516A、  
AC690V/493A、AC1000V/308A;

AC-4: AC230V/548A、AC400V/540A、AC415V/554A、AC440V/555A、AC500V/516A、  
AC690V/447A、AC1000V/244A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/1050A;

LC1G800: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/748A、AC400V/771A、AC415V/743A、AC440V/800A、AC500V/680A、  
AC690V/551A、AC1000V/308A;

AC-3e: AC230V/609A、AC400V/580A、AC415V/588A、AC440V/587A、AC500V/584A、  
AC690V/551A、AC1000V/308A;

AC-4: AC230V/609A、AC400V/645A、AC415V/588A、AC440V/587A、AC500V/552A、  
AC690V/470A、AC1000V/276A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/1050A;

LC1G6304: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/609A、AC400V/580A、AC415V/622A、AC440V/630A、AC500V/552A、  
AC690V/493A、AC1000V/308A;

AC-3e: AC230V/ 446A、AC400V/430A、AC415V/414A、AC440V/437A、AC500V/432A、  
AC690V/354A、AC1000V/230A;

AC-4: AC230V/548A、AC400V/540A、AC415V/554A、AC440V/555A、AC500V/516A、  
AC690V/447A、AC1000V/244A;

AC-1: AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/1050A;

LC1G8004: Ue/Ie:

AC-3: AC230V/748A、AC400V/771A、AC415V/743A、AC440V/800A、AC500V/680A、  
AC690V/551A、AC1000V/308A;

AC-3e: AC230V/548A、AC400V/540A、AC415V/554A、AC440V/555A、AC500V/516A、

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641608

证书附页：第 2 页 共 5 页

AC690V/493A、AC1000V/308A；  
AC-4：AC230V/609A、AC400V/645A、AC415V/588A、AC440V/587A、AC500V/552A、  
AC690V/470A、AC1000V/276A；  
AC-1：AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/1050A；  
LC1G620：Ue/Ie：  
AC-3：AC230V/609A、AC400V/580A、AC415V/622A、AC440V/620A、AC500V/552A、  
AC690V/447A、AC1000V/308A；  
AC-3e：AC230V/548A、AC400V/580A、AC415V/554A、AC440V/555A、AC500V/552A、  
AC447V/447A、AC1000V/308A；  
AC-4：AC230V/548A、AC400V/540A、AC415V/554A、AC440V/555A、AC500V/516A、  
AC690V/447A、AC1000V/244A；  
AC-1：AC230V/AC400V/AC415V/AC440V/ AC500V/AC690V/AC1000V/1050A；  
使用类别：AC-3、AC-3e、AC-4、AC-1；  
极数：LC1G630，LC1G620，LC1G800：3P；  
LC1G6304，LC1G8004：4P；  
防护等级：IP20（加装可选配端子罩）；  
Us：AC/DC48-130V，AC/DC100-250V，AC/DC200-500V，AC/DC600V；50/60Hz；  
配用的辅助触头：  
LAG8N；  
1NO+1NC，2NO；Ith：10A；  
AC-15：Ue/Ie：120V/6A，600V/1.2A；  
DC-13：Ue/Ie：125V/1.1A，250V/0.55A；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641608

证书附页：第 3 页 共 5 页

型号的解释：

LC1	G	620		EHE		C	S6
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I	产品型号 LC1: 单个接触器
II	产品族说明 G: 系列名称
III	接触器规格 630,800 (当 VII 是 A 或 N), 620 (当 VII 是 C)
IV	极数  空白：3 极  4：4 极-当 VII 是 C 时不适用
V	线圈电压代码 详见下表
VI	S207：铁路行业使用  空白：标准型
VII	市场版本 A：全球高级版 N：全球标准版 C：中国标准版 详见下表线圈代码+市场版本组合
VIII	空白：标准型  S6：抗晃电应用，仅当 III 为 620 且 V 为 KUE 且 VII 为 C 或仅当 III 为 800 且 V 为 KUE 且 VII 为 N

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641608

证书附页：第 4 页 共 5 页

不适用于：VI 为 S207 或 S260
-----------------------

线圈代码+市场版本	Us (V)	频率
EHEA,EHEN, EHEC	48-130	50 / 60 Hz 和 dc
KUEN, KUEC	100-250	50 / 60 Hz 和 dc
LSEN,LSEA, LSEC, LSEMC*,LSEMN* (*仅适用于 3P 产品)	200-500	50 / 60 Hz 和 dc
XXEN	600	50 / 60 Hz 和 dc

- 连接排 (可逆接触器) : 注释 : 非工厂安装

电流反向铜排模组	Frame7 3P	LA9G3762
电源切换铜排模组	Frame7 3P	LA9G3752
	Frame7 4P	LA9G4752

-本单元可配用 Cable Memory kit 理线模块 LA9G3103, LA9G4103:配合全球高级版由工厂安装

STD 理线模块	Frame7 3P	LA9G3103
	Frame7 4P	LA9G4103

-IP20 端子罩 : 注释 : 非工厂安装

IP 20 端子罩	Frame7 3P	LA9G3703
	Frame7 4P	LA9G4703

- 智能远程诊断模块: 仅适用于 LC1G620LSEMC,LC1G630LSEMN,LC1G800LSEMN

智能远程诊断模块	Modbus(6pin)	LA9GRDMX
	Modbus/DO(8pin)	LA9GRDMD

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641608

证书附页：第 5 页 共 5 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司