强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305001554

Schneider Electric Industries SAS（生产者）及施耐德电气（中国）有限公司(生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS（生产者）及施耐德电气（中国）有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	Schneider Electric Industries SAS
生产者地址：	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	控制盒(主回路)
产品系列、型号、规格：	XACB；详情见附件
依据的标准：	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：	Schneider Electric a. s.
生产企业地址：	Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

生产者联系信息

名称：	Schneider Electric Industries SAS
地址：	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人：	竺晓梅
电话：	0086 4008101315
电子邮箱：	helpdesk.china@se.com
自我声明时间:	2020-09-27
自我声明地点:	Carros,France
指定签字人：	
签 章：	

授权代表信息

名称：	施耐德电气（中国）有限公司
地址：	北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人：	竺晓梅
电话：	0086 4008101315
电子邮箱：	helpdesk.china@se.com
自我声明时间:	2020-09-27
自我声明地点:	北京
指定签字人：	
签 章：	

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001554

产品系列、型号、规格(附件)：

XACB
额定冲击耐受电压(Uimp)：6kV;
带 XESD1191, XESD1291 触头模块:
额定绝缘电压(Ui)：500V;
约定发热电流(Ith)：12A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：AC240V/9.6A, AC400V/4.8A;
额定短时耐受电流(Icw)：115.2A/1s;
额定限制短路电流：10kA;
使用类别：AC-3, AC-4;
极数：2P;
带 XESD2201, XESD2241, XESD2251 触头模块:
额定绝缘电压(Ui)：500V;
约定发热电流(Ith)：20A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：AC240V/11.5A, AC400V/6.3A;
额定短时耐受电流(Icw)：138A/1s;
额定限制短路电流：10kA;
使用类别：AC-3, AC-4;
极数：3P;
带 XACS399, XACS3991, XACS499 触头模块:
额定绝缘电压(Ui)：400V;
约定发热电流(Ith)：10A;
额定工作电压(Ue)/额定工作电流(Ie)：AC400V/6.3A;
额定短时耐受电流(Icw)：75.6A/1s;
额定限制短路电流：10kA;
使用类别：AC-23B;
极数：3P;
外壳防护等级：IP65;
配用的辅助触头:
型号：XESD1291, XESD2241
2NO2NC(XESD1291), 2NO(XESD2241);
AC-15：AC240V/3A;
DC-13:DC250V/0.27A;
型号：XESD2251
2NO;
AC-15：AC240V/3A;

生产者联系信息

名称：	Schneider Electric Industries SAS
地址：	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人：	竺晓梅
电话：	0086 4008101315
电子邮箱：	helpdesk.china@se.com
自我声明时间:	2020-09-27
自我声明地点:	Carros,France
指定签字人：	
签　章：	

授权代表信息

名称：	施耐德电气（中国）有限公司
地址：	北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人：	竺晓梅
电话：	0086 4008101315
电子邮箱：	helpdesk.china@se.com
自我声明时间:	2020-09-27
自我声明地点:	北京
指定签字人：	
签　章：	

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001554

产品系列、型号、规格(附件)：

型号解释：

标准的控制盒：

XACB	3	19	1
I	II	III	IV

I- XACB 控制盒产品设计基本型号

II- 安装按钮的数目
2- 2 个按钮
3- 2 个按钮+1 个急停按钮
4- 4 个按钮或 4 个按钮+1 个急停按钮
6- 6 个按钮或 6 个按钮+1 个急停按钮
8- 8 个按钮

二位数字表示空的控制盒按钮孔的数目：
02:2 个孔; 03:3 个孔; 04:4 个孔; 05:5 个孔; 06:6 个孔; 08:8 个孔;
12:12 个孔(12: 6 个孔一排,排 2 排; 120: 12 个孔排一排)

III- 每个按钮触头模块的类型
19- 机械连锁双触头模块 (XESD1191), 每个模块的主触头为 2NO
20- 机械连锁双触头模块 (XESD2201), 每个模块的主触头为 3NO
29- 机械连锁双触头模块 (XESD1291), 每个模块的主触头为 2NO + 1C/O 辅助触头
91- 机械连锁双触头模块 (双向) (XESD1191), 每个模块的主触头为 2NO
93- 机械连锁双触头模块 (双向) (XESD2201), 每个模块的主触头为 3NO

空的控制盒:
空白- 适用于一般用途
0- 适用于小型升降设备
1- 在底部可安装急停按钮的控制盒
5-有保护电缆套 φ22-35mm 的空的控制盒

IV- 可选项
空白- 无安装急停按钮
1- 在底部安装 φ40mm 急停按钮 (3NC XACS499) 对上述触头模块型号 19, 20, 29;
安装 φ40mm 钥匙 No.455 释放的急停按钮(3NC XACS3991) 对上述触头模块型号 91,93;
3- 安装 φ40mm 急停按钮 (3NC XACS499) 对上述触头模块型号 91, 93;
5- φ40mm 急停按钮除了触发作用外其它同选项"1"
6- φ40mm 急停按钮除了触发作用外其它同选项"3"

生产者联系信息

名称： Schneider Electric Industries SAS
地址： 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人： 竺晓梅
电话： 0086 4008101315
电子邮箱： helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros,France
指定签字人：
签 章：

授权代表信息

名称： 施耐德电气（中国）有限公司
地址： 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人： 竺晓梅
电话： 0086 4008101315
电子邮箱： helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人：
签 章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001554

产品系列、型号、规格(附件)：

Description of the series	**Standard control stations** XACB Pendant control stations were used by double insulated for power circuits.			
Explanation about the model	XACB	3	19	1
	I	II	III	IV

I Basic product type
XACB Pendant control station

II Number of push buttons for installed control stations
2- 2 push buttons
3- 2 push buttons+1 Emergency stop P.B
4- 4 push buttons or 4 push buttons +1 Emergency stop P.B.
6- 6 push buttons or 6 push buttons +1 Emergency stop P.B.
8- 8 push buttons

Number of hole of push button for Empty enclosures
02 - 2 holes
03 - 3 holes
04 - 4 holes
06 - 6 holes
08 - 8 holes
12 - 12 holes (12 in 2 rows of 6)
120 - 12 holes (12 in 1 row)

III Type of contact block of push button
19- Mechanically interlocked double block (XESD1191), 2NO main contacts for each block
20- Mechanically interlocked double block (XESD2201), 3NO main contacts for each block
29- Mechanically interlocked double block (XESD1291), 2NO main contacts+ 1C/O auxiliary contacts for each block
91- Mechanically interlocked (between pairs) double block (XESD1191), 2NO main contacts for each block
93- Mechanically interlocked (between pairs) double block (XESD2201), 3NO main contacts for each block

Application for Empty enclosures
Blank - "General purpose" application Without cut-out in base of enclosure
0 - "Small hoist" applications Without cut-out in base of enclosure
1 - "General purpose" application With cut-out in base of enclosure for emergency stop pushbutton
5-Protective sleeve for 22 to 35 mm cable diameter for empty enclosures

IV Optional
Blank- Stations without "Emergency stop" Push button
1- Stations with Emergency stop. Push button. 40mm diameter Key release-Ronis n°455(3NC XACS3991) for above contact block type 91,93;
Stations with Emergency stop. Push button. 40mm diameter (3NC XACS499) for above contact block type 19, 20, 29
3- Stations with Emergency stop. Push button. 40mm diameter (3NC XACS499) for above contact block type 91,93
Protective sleeve for 10 to 22 mm cable diameter for empty enclosures
5-Same as item 1 except trigger action emergency push button 40 mm diameter;
6- Same as item 3 except trigger action emergency push button 40 mm diameter.

生产者联系信息

名称：Schneider Electric Industries SAS
地址：35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人：竺晓梅
电话：0086 4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@se.com
自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：Carros,France
指定签字人：
签 章：

授权代表信息

名称：施耐德电气（中国）有限公司
地址：北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人：竺晓梅
电话：0086 4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@se.com
自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：北京
指定签字人：
签 章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001554

产品系列、型号、规格(附件)：

XACB09 XAC B	02	S	....
I	II	III	IV

I - XACB09 XAC B: 客户定制的控制盒产品设计基本型号

II - 按钮的数目：
02 – 2 个按钮
03 – 3 个按钮
04 – 4 个按钮
06 – 6 个按钮
08 – 8 个按钮
12 – 12 个按钮

III - S- 工厂的特殊订单 (非标准的控制盒)

IV - ....- 四个阿拉伯数字代表为客户定制的产品（举例说明）

举例:
XACB09 XACB02S0065:
- XACB021— 有2个孔,在底部开口的空控制盒;
- XESD2201— 机械连锁双触头模块，每个模块的主触头为3NO;
- XACB9111— 2个按钮头
- ZB2BY2101—2个标牌
- XACS3991— 安装在底部的φ40mm钥匙No.455释放的急停按钮 3NC
- ZA2BS54— φ40mm 钥匙 No.455 释放的急停按钮头

Description of the series	Factory Customized control stations according to customers specification XACB09 XACB Pendant control stations were used by double insulated fo control circuits.			
Explanation about the model	XACB09 XACB	02	S	....
	I	II	III	IV

I	Basic product type XACB09 XACB Customized Pendant control stations
II	Number of ways 02 - 2 holes 03 – 3 holes 04 - 4 holes 06 - 6 holes 08 - 8 holes 12 - 12 holes (12 in 2 rows of 6) 120 - 12 holes (12 in 1 row)
III	S - specific assembly in factory (non-standard control station)
IV	•••• - four digits number stand for customer specific order Example(s) must be given to include contact blocks (XESD2241, XESD2251 and XACS399)

Examples :
XACB02S0065 :
- XACB021, empty enclosure, 2 holes with bottom cut-out
- XESD2201, double contact block for power circuit
- XACB9111, 2 pushbuttons
- ZB2BY2101, 2 labels
- XACS3991, contact block for emergency stop, installed in the cut-out
- ZA2BS54, emergency stop pushbutton

生产者联系信息

名称： Schneider Electric Industries SAS
地址： 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人： 竺晓梅
电话： 0086 4008101315
电子邮箱： helpdesk.china@se.com
自我声明时间： 2020-09-27
自我声明地点： Carros,France
指定签字人：
签 章：

授权代表信息

名称： 施耐德电气（中国）有限公司
地址： 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人： 竺晓梅
电话： 0086 4008101315
电子邮箱： helpdesk.china@se.com
自我声明时间： 2020-09-27
自我声明地点： 北京
指定签字人：
签 章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。