



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642072

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric France
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、型号、规格

断路器
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年05月12日 有效期至: 2029年06月12日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年06月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642072

证书附页: 第 1 页 共 1 页

GV3L $U_i: 690V$; $U_{imp}: 6kV$; $U_e: AC230/240V, 400/415V, 440V, 500V, 690V$; 过电
路脱扣器类型: 电磁式; $I_{th}=I_n: 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 73A, 80A$; I_{cs} :
GV3L25-GV3L65: $100\%I_{cu}(AC230/240V, 400/415V, 440V)$, $50\%I_{cu}(AC500V, 690V)$;
GV3L73-GV3L80: $100\%I_{cu}(AC230/240V)$, $60\%I_{cu}(AC400/415V, 440V)$,
 $50\%I_{cu}(AC500V, 690V)$; I_{cu} : GV3L25, GV3L32:
 $100kA(AC230/240V)$, $100kA(400/415V)$, $50kA(AC440V)$, $12kA(AC500V)$, $6kA(AC690V)$;
GV3L40, GV3L50, GV3L65:
 $100kA(AC230/240V)$, $50kA(400/415V)$, $50kA(AC440V)$, $12kA(AC500V)$, $6kA(AC690V)$;
); GV3L73, GV3L80:
 $65kA(AC230/240V)$, $50kA(400/415V)$, $50kA(AC440V)$, $12kA(AC500V)$, $6kA(AC690V)$;
选择性类别: A 类; 适用于隔离; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 2NO or 1NO/1NC;
 $I_{th}: 2.5A$; AC-15: $U_e/I_e: AC24V/2A, AC48V/1.25A, AC110V-127V/1.5A$,
 $AC230V-240V/0.75A$; DC-13: $U_e/I_e: DC24V/1A, DC48V/0.3A, DC60V/0.15A$

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司