



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635522

认证委托人名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产者名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

生产企业名称及地址

施耐德梅兰日兰低压(天津)有限公司
天津经济技术开发区睦宁路 66 号

产品名称和系列、型号、规格

低压断路器

C60H-DC; 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 30 日 有效期至: 2029 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635522

证书附页: 第 1 页 共 2 页

C60H-DC; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : DC110V/220V/250V(1P 外形), DC220V/440V/500V(二极管) (2P 外形); I_n : 0.5A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 63A(其中 0.5A~25A 为一结构段, 30A~63A 为另一结构段); 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 I_{cs} : 15kA(DC110V/1P 外形, DC220V/2P 外形), 7.5kA(DC220V/1P 外形, DC440V/2P 外形), 4.5kA(DC250V/1P 外形, DC500V/2P 外形);
 I_{cu} : 20kA(DC110V/1P 外形, DC220V/2P 外形), 10kA(DC220V/1P 外形, DC440V/2P 外形), 6kA(DC250V/1P 外形, DC500V/2P 外形);
选择性类别: A 类; 1P 外形, 2P 外形; 适用于隔离用; 直流接线方式见下表

直流接线图



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635522

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

$\frac{C60}{(1)}$ $\frac{H}{(2)}$ - $\frac{DC}{(3)}$ $\frac{C}{(4)}$ $\frac{16}{(5)}$

- (1) C60/C65 系列低压断路器
- (2) 额定短路能力
- (3) DC: 直流
- (4) 瞬时脱扣电流类别: C 类特性 $I_i=8.5I_n$
- (5) 额定电流: 0.5-63A (C60H-DC)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司