



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305629450

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric Industries S.A.
20 rue de la Croix blanche - 86361 - Chasseneuil de Poitou - France

产品名称和系列、型号、规格
辅助触头模块
LADN; Uimp:6kV; Ui:690V; Ith:10A; Ue/Ie:AC-15:AC120V/6A, AC690V/1.04A;
DC-13:DC125V/0.55A, DC600V/0.1A; IP20(不带端子盖的 IP00); 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 15 日 有效期至: 2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305629450

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

LADN	22		S
I	II	III	IV

I-	产品基本型号: LADN 辅助触头模块
II-	触头形式: 10: 1NO 20: 2NO 40: 4NO 01: 1NC 02: 2NC 04: 4NC 11: 1NO+1NC 22: 2NO+2NC 31: 3NO+1NC 13: 1NO+3NC
III-	联接形式: 空白: 瓦垫+螺钉. 6: 环形接线件 3: 弹簧 9: 快速接线 G 或 P: 端子标志按 EN50012 标准
IV -	标志罩颜色 空白: 白色 S: 红色 (仅适用于 LADN22) 注: LADN22S 与 LADN22 产品结构完全相同, 区别在于: 标志罩颜色不同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司