



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304669967

## 认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

## 生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

## 生产企业名称及地址

施耐德（上海）电器部件制造有限公司普陀分公司  
上海市普陀区绥德路 629 号 2 幢 A 区

## 产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1D115A, LC1D150A, LC1D115...C, LC1D150...C, LC1D170...C, LC1DT200A;  
具体参数和型号解释详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 06 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 07 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304669967

证书附页：第 1 页 共 2 页

LC1D115A, LC1D150A, LC1D115...C, LC1D150...C, LC1D170...C, LC1DT200A;  
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ith: 250A; LC1D115A, LC1DT200A: Ue/Ie: AC-3、  
AC-3e: AC230V/96A、AC400V/97A、AC415V/100A、AC440V/115A、AC500V/106A、  
AC690V/82A、AC1000V/46A; AC-4: AC230V/96A、AC400V/97A、AC415V/93A、  
AC440V/88A、AC500V/89A、AC690V/66A、AC1000V/38A; AC-1 :  
AC230V/400V/415V/440V/ 500V/690V/1000V/250A; LC1D150A: Ue/Ie: AC-3、  
AC-3e: AC230V/124A、AC400V/132A、AC415V/136A、AC440V/150A、AC500V/128A、  
AC690V/103A、AC1000V/53A; AC-4: AC230V/115A、AC400V/132A、AC415V/127A、  
AC440V/120A、AC500V/106A、AC690V/82A、AC1000V/44A; AC-1 :  
AC230V/400V/415V/440V/ 500V/690V/1000V/250A; LC1D115...C: Ue/Ie: AC-3、  
AC-3e: AC220V/100A、AC230/240V/96A、AC380V/102A、AC400V/97A、AC415V/100A、  
AC440V/115A、AC500V/106A、AC660V/86A、AC690V/82A、AC1000V/46A; AC-4:  
AC220V/100A、AC230/240V/96A、AC380V/102A、AC400V/97A、AC415V/93A、  
AC440V/88A、AC500V/89A、AC660V/69A、AC690V/66A、AC1000V/38A; AC-1 :  
AC220/230/240V/380V/400V/415V/440V/ 500V/660V/690V/1000V/250A ;  
LC1D150...C: Ue/Ie: AC-3、AC-3e: AC220V/130A、AC230/240V/124A、AC380V/139A、  
AC400V/132A、AC415V/136A、AC440V/150A、AC500V/128A、AC660V/108A、  
AC690V/103A、AC1000V/53A; AC-4: AC220V/120A、AC230/240V/115A、AC380V/139A、  
AC400V/132A、AC415V/127A、AC440V/120A、AC500V/106A、AC660V/86A、  
AC690V/82A、AC1000V/44A; AC-1 : AC220/230/240V/380V/400V/415V/440V/  
500V/660V/690V/1000V/250A; LC1D170...C: Ue/Ie: AC-3、AC-3e: AC220V/176A、  
AC230/240V/169A、AC380V/168A、AC400V/160A、AC415V/154A、AC440V/160A、  
AC500V/156A、AC660V/118A、AC690V/113A、AC1000V/53A; AC-4: AC220V/145A、  
AC230/240V/140A、AC380V/168A、AC400V/160A、AC415V/127A、AC440V/120A、  
AC500V/128A、AC660V/97A、AC690V/93A、AC1000V/44A; AC-1 :  
AC220/230/240V/380V/400V/415V/440V/ 500V/660V/690V/1000V/250A; 使用类  
别: AC-3、AC-3e、AC-4、AC-1; 极数: LC1D115A, LC1D150A, LC1D115...C,  
LC1D150...C, LC1D170...C: 3P; LC1DT200A: 4P; 防护等级: IP20 (加装可  
选配端子罩); Us: AC/DC24-60V, AC/DC48-130V, AC/DC100-250V, AC/DC200-500V;  
50/60Hz 配用的辅助触头: 1NO+1NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 600V/1.2A;  
DC-13: Ue/Ie: 125V/1.1A, 600V/0.2A;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304669967

证书附页: 第 2 页 共 2 页

## 3.3 型号的解释(续):

|     |    |     |     |   |    |     |      |
|-----|----|-----|-----|---|----|-----|------|
| LC1 | D  |     | 170 |   | 6  | BNE | C    |
| I   | II | III | IV  | V | VI | VII | VIII |

|      |   |
|------|---|
| I    | Basic product type : 产品型号<br>LC1 : single contactor 单个接触器   |
| II   | CTR range : D 产品系列: D   |
| III  | Number of Poles : 极数:<br>Blank : 3 poles 空白: 3 极  |
| IV   | Contacteur size : 接触器规格<br>3 Poles (III is Blank) : 115, 150, 170<br>3 极(当 III 是空白时) : 115, 150, 170  |
| V    | Blank: Intended for Chinese Market (then VIII is C)<br>空白: 适用于中国市场版 (当 VIII 是 C)  |
| VI   | Main Terminal : 主回路接线端子:<br>Blank : Screw (Terminal block) version 空白: 螺钉 (Terminal block) 版本<br>6 : Naked version (for lug connection) 6: 环形端子直接连接版本 |
| VII  | Coil voltage code : See table below 线圈代码: 详见如下表格  |
| VIII | C : Intended for Chinese Market (then V is Blank)<br>C: 适用于中国市场版 (当 V 空白)   |

| 线圈代码 | Us (V)  | 频率                 |
|------|---------|--------------------|
| BNE  | 24-60   | 50 or 60 Hz and dc |
| EHE  | 48-130  | 50 or 60 Hz and dc |
| KUE  | 100-250 | 50 or 60 Hz and dc |
| LSE  | 200-500 | 50 or 60 Hz and dc |

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司