



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302627691

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Gizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

V02、V01、V0、V1、V2: Uimp: 8kV;Ui: 690V;lth: 12A(V02)、20A(V01)、25A(V0)、32A(V1)、40A(V2);Ue: AC690V;Ie: 8.6A(V02)、12.3A(V01)、17.5A(V0)、17.5A(V1)、17.5A(V2);Icw: 300A/1s(V02、V01、V0)、384A/1s(V1)、480A/1s(V2);Icm(峰值): 1 kA;Iq: 5 kA;使用类别: AC-23A;极数: 3P;适用频率: 50/60Hz;型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 05 月 10 日 有效期至: 2029 年 05 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302627691

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

V	0
I	II

I -	产品基本型号 V 系列隔离开关
II -	规格 02 01 0 1 2

V	0
I	II

I -	Product basic designation V series switch disconnecter
II -	Specifications 02 01 0 1 2

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司