



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630571

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric France
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、型号、规格
电动机断路器
GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月20日 有效期至: 2029年05月16日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年05月17日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630571

证书附页: 第 1 页 共 3 页

GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC400/415V, AC690V;

In:

GV2ME, GV2P: 0.16A, 0.25A, 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A, 25A, 32A;

GV2RT: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 23A;

GV2L, GV2LE: 0.4A, 0.63A, 1A, 1.6A, 2.5A, 4A, 6.3A, 10A, 14A, 18A, 25A, 32A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics/Icu:

GV2ME:

Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2ME01~14), 7.5/15kA(GV2ME16~20), 6/15kA(GV2ME21~22), 5/10kA(GV2ME32);

AC690V: 100/100kA(GV2ME01~06), 2.25/3kA(GV2ME07~32);

GV2RT:

Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2RT03~14), 7.5/15kA(GV2RT16~20), 6/15kA(GV2RT21);

AC690V: 100/100kA(GV2RT03~06), 2.25/3kA(GV2RT07~21);

GV2P:

Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2P01~16), 25/50kA(GV2P20~32);

AC690V: 100/100kA(GV2P01~06), 8/8kA(GV2P07~08), 6/6kA(GV2P10~16), 4/4kA(GV2P20~32);

GV2L:

Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2L03~14), 25/50kA(GV2L16~20, GV2L22~32);

AC690V: 100/100kA(GV2L03~05), 4/4kA(GV2L06~20, GV2L22~32);

GV2LE:

Ue: AC400/415V: 100/100kA(GV2LE03~14), 7.5/15kA(GV2LE16~20),

6/15kA(GV2LE22), 5/10kA(GV2LE32);

AC690V: 100/100kA(GV2LE03~06), 2.25/3kA(GV2LE07~20, GV2LE22~32);

选择性类别: A 类;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630571

证书附页: 第 2 页 共 3 页

使用类别: AC-3, AC-3e;

适用于隔离;

额定频率: 50/60Hz;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630571

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释:

GV2	ME	01	6
I	II	III	IV
I	产品基本型号 Designates Basic Model GV2 断路器 GV2 Motor Circuit Breaker		
II	操作器类型 Designates actuation means ME - 按钮操作 (热过载- 短路保护) Pushbutton (Thermal- Magnetic trip) P - 旋转手柄操作(热过载- 短路保护) Rotary knob (Thermal- Magnetic trip) RT - 扳动手柄操作(热过载- 短路保护) Tumbler (Thermal- Magnetic trip) L - 旋转手柄操作(短路保护) Rotary knob (Magnetic trip) LE - 扳动手柄操作(短路保护) Tumbler (Magnetic trip)		
III	电流规格设定范围 Designates trip setting range (对 for GV2ME, GV2P, GV2RT) 01: 0.10~0.16A (仅对 only for GV2ME, GV2P) 02: 0.16~0.25A (仅对 only for GV2ME, GV2P) 03: 0.25~0.40A 04: 0.40~0.63A 05: 0.63~1.0A 06: 1.0~1.6A 07: 1.6~2.5A 08: 2.5~4.0A 10: 4.0~6.3A 14: 6~10A 16: 9~14A 20: 13~18A 21: 17~23A 22: 20~25A (仅对 only for GV2ME, GV2P) 32: 24~32A (仅对 only for GV2ME, GV2P) 电流规格设定 Designates trip setting value (对 for GV2L, GV2LE) 03: 0.40A 04: 0.63A 05: 1.0A 06: 1.6A 07: 2.5A 08: 4.0A 10: 6.3A 14: 10A 16: 14A 20: 18A 22: 25A 32: 32A		
IV	接线形式 Designates type of connection 空白 Blank: 瓦垫及螺钉 Clamps and screws 3: 弹簧接线件 spring connection 6: 环型接线件 ring lugs A: 鼠笼弹簧接线件 snap in spring connection (Only for GV2ME)		
V	后缀 Designates specification code 空白 Blank: 标准型 standard version S183: 铁路行业使用 railway industry specification		

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司