强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305001553

Schneider Electric Industries SAS（生产者）及 施耐德电气（中国）有限公司(生产者授权代表） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS（生产者）及 施耐德电气（中国）有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测， 符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	Schneider Electric Industries SAS
生产者地址：	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	控制盒(控制回路)
产品系列、型号、规格：	XACB；详情见附件
依据的标准：	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称：	Schneider Electric a. s.
生产企业地址：	Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

生产者联系信息

名称：	Schneider Electric Industries SAS
地址：	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人：	竺晓梅
电话：	0086 4008101315
电子邮箱：	helpdesk.china@se.com
自我声明时间:	2020-09-27
自我声明地点:	Carros,France
指定签字人：	
签 章：	

授权代表信息

名称：	施耐德电气（中国）有限公司
地址：	北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人：	竺晓梅
电话：	0086 4008101315
电子邮箱：	helpdesk.china@se.com
自我声明时间:	2020-09-27
自我声明地点:	北京
指定签字人：	王宁青
签 章：	

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001553

产品系列、型号、规格(附件)：

XACB
触头模块:XENC,XEND38.., 48.. ,XACS41,XESB2011,XESD1181, 1281:
Ui:500V;
Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC240V/3A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.27A;
Ith:10A;
防护等级:IP65;
触头模块:XENB,XEND16.., 26..:
Ui:400V;
Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC240V/3A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.27A;
Ith:10A;
防护等级:IP65;
触头模块:XAC-S41:
Ui:600V;
Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC240V/3A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.27A;
Ith:10A;
防护等级:IP65;
带模拟输出的模块:XEA:
Ui:250V;
Uimp:6kV;
AC-15:Ue/Ie:AC230V/0.13A;
DC-13:Ue/Ie:DC48V/1A;
Ith:6A;
防护等级:IP65
型号解释:

生产者联系信息

名称：Schneider Electric Industries SAS
地址：35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人：竺晓梅
电话：0086 4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@se.com
自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：Carros,France
指定签字人：
签　章：

授权代表信息

名称：施耐德电气（中国）有限公司
地址：北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人：竺晓梅
电话：0086 4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@se.com
自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：北京
指定签字人：
签　章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001553

产品系列、型号、规格(附件)：

Description of the series	Standard control stations XACB Pendant control stations were used by double insulated for control circuits.			
Explanation about the model	XACB	2	81	
	I	II	III	IV

I Basic product type
XACB Pendant control stations

II Number of push buttons for installed control stations
2 - 2 push buttons
3 – 2 push buttons+1 Emergency stop P.B.
4 - 4 push buttons or 4 push buttons +1 Emergency stop P.B.
6 - 6 push buttons or 6 push buttons +1 Emergency stop P.B.
8 - 8 push buttons

Number of hole of push button for Empty enclosures
02 - 2 holes
03- 3 holes
04 - 4 holes
06 - 6 holes
08 - 8 holes
12 - 12 holes (12 in 2 rows of 6)
120 - 12 holes (12 in 1 row)

III Type of contact block of push button
81 - 1C/O (snap action contact blocks XESB2011)

Application for Empty enclosures
Blank - "General purpose" application Without cut-out in base of enclosure
0 - "Small hoist" applications Without cut-out in base of enclosure
1 - "General purpose" application With cut-out in base of enclosure for emergency stop pushbutton

IV Protective cable sleeve for Empty enclosures
Blank - For cable Ø 10…22mm
5 - For cable Ø 22…35mm

标准的控制盒：

XACB (I) 2 (II) 81 (III) IV

I- XACB 控制盒产品设计序列号
按钮的数目
2- 2 个按钮
3- 2 个按钮+1 个急停按钮
4- 4 个按钮或 4 个按钮+1 个急停按钮
6- 6 个按钮或 6 个按钮+1 个急停按钮
II- 8- 8 个按钮

二位数字表示空的控制盒按钮孔的数目：
02:2 个孔; 03:3 个孔; 04:4 个孔; 06:6 个孔; 08:8 个孔;
12:12 个孔(12: 6 个一排,排 2 排; 120: 12 个排一排)

III- 每个按钮触头模块的类型
81 – 1C/O (XESB2011 瞬动触头模块)

空的控制盒:
空白- 适用于一般用途
0- 适用于小型升降设备
1- 在底部可安装急停按钮的控制盒

IV- 保护的电缆套管仅对空的控制盒
空白- Ø 10…22mm 电缆
5 - Ø 22…35mm 电缆

生产者联系信息

名称：Schneider Electric Industries SAS
地址：35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人：竺晓梅
电话：0086 4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@se.com
自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：Carros,France
指定签字人：
签 章：

授权代表信息

名称：施耐德电气（中国）有限公司
地址：北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人：竺晓梅
电话：0086 4008101315
电子邮箱：helpdesk.china@se.com
自我声明时间：2020-09-27
自我声明地点：北京
指定签字人：
签 章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001553

产品系列、型号、规格(附件)：

Description of the series	Factory Customized control stations according to customers' specification XACB Pendant control stations were used by double insulated for control circuits.			
Explanation about the model	XACB09 XACB	02	S	••••
	I	II	III	IV

I	Basic product type XACB09 XACB Customized Pendant control stations
II	Number of ways 02 - 2 holes 04 - 4 holes 06 - 6 holes 08 - 8 holes 12 - 12 holes (12 in 2 rows of 6) 120 - 12 holes (12 in 1 row)
III	S - specific assembly in factory (non-standard control station)
IV	•••• - four digits number stand for customer specific order Examples must be given to include: -- contact block "XENC, or XEND38.., or XEND48.., or XACS41..", and XEA; -- contact block "XESD1181, or XESD1281", and XACS41.(made of ZB2BE) -- contact block "XENB, or XEND16.., or XEND26..", and pilot light XACV06 (including 400V-2.6W neon bulb), and pilot light XACV07 (including 230V-2.6W incandescent bulb)

Examples :

XACB09 XACB02S0066 :
- XACB02, empty enclosure, 2 holes
- XENC1111, NO contact block for control circuit
- XACB9111, pushbutton
- XEAB15361, complete pushbutton, switch and analog output
- ZB2BY2101, labels

XACB09 XACB03S0067 :
- XACB030, empty enclosure, 3 holes
- XESD1181, double contact block for control circuit
- XACB9111, 2 pushbuttons
- XACS412, NC contact block, made of ZB2BE basic block
- ZA2BS54, emergency stop pushbutton
- ZB2BY2101, 3 labels

XACB09 XACB03S0068 :
- XACB030, empty enclosure, 3 holes
- XENB1181, NO + NO contact block for control circuit
- XACB9111, pushbutton
- XACV06, pilot light body, direct supply
- XACV07, pilot light body, direct supply through resistor, bulb provided
- ZA2BV033, 2 lenses

ZB2BY2101, labels

生产者联系信息

名称： Schneider Electric Industries SAS

地址： 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

联系人： 竺晓梅

电话： 0086 4008101315

电子邮箱： helpdesk.china@se.com

自我声明时间： 2020-09-27

自我声明地点： Carros,France

指定签字人：

签 章：

授权代表信息

名称： 施耐德电气（中国）有限公司

地址： 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座

联系人： 竺晓梅

电话： 0086 4008101315

电子邮箱： helpdesk.china@se.com

自我声明时间： 2020-09-27

自我声明地点： 北京

指定签字人：

签 章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001553

产品系列、型号、规格(附件)：

工厂根据客户要求定制的控制盒:

XACB09 XACB	02	S	....
I	II	III	IV

I - XACB09 XACB: 客户定制的控制盒产品设计序列号

II - 按钮的数目:
02 – 2 个按钮
04 – 4 个按钮
06 – 6 个按钮
08 – 8 个按钮
12 – 12 个按钮
(12: 6 个一排,排 2 排; 120: 12 个排一排)

III - S- 工厂的特殊订单 (非标准的控制盒)

IV - .... 四个阿拉伯数字代表为客户定制的产品(举例说明)
说明:用于客户特制的控制盒中的触头模块和指示灯与标准的控制盒中的一样.

举例:

1. XACB09 XACB02S0066:
- XACB02, 有二个孔的控制盒
- XENC1111, 1NO 触头模块
- XACB9111, 1个按钮头
- XEAB15361, 带模拟量输出的按钮
- ZB2BY2101, 标记牌

2. XACB09 XACB03S0067:
- XACB030, 有三个孔的控制盒
- XESD1181, 1NO+1NO, 2个触头模块
- XACB9111, 2个按钮头
- XACS412, 1NC触头模块, 以 ZB2BE 为基本模块扩展
- ZA2BS54, 急停按钮头
- ZB2BY2101, 3个标记牌

3. XACB09 XACB03S0068:
- XACB030, 有三个孔的控制盒
- XENB1181, 1NO + 1NO, 2个触头模块
- XACB9111, 1个按钮头
- XACV06, 指示灯, 直接供电, 不提供灯泡
- XACV07, 带电阻降压的指示灯, 提供灯泡
- ZA2BV033, 2个 绿色指示灯的灯盖
- ZB2BY2101, 标记牌

说明:用于客户特制的控制盒中的触头模块和指示灯与标准的控制盒中的一样.

生产者联系信息

名称： Schneider Electric Industries SAS
地址： 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人： 竺晓梅
电话： 0086 4008101315
电子邮箱： helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: Carros,France
指定签字人：
签 章：

授权代表信息

名称： 施耐德电气（中国）有限公司
地址： 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座
联系人： 竺晓梅
电话： 0086 4008101315
电子邮箱： helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-27
自我声明地点: 北京
指定签字人：
签 章：

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。